

J.P. „Vojvodinašume“ Petrovaradin  
Šumsko gazdinstvo Sremska Mitrovica  
Broj: 07-658/1  
Dana: 20.03.2015.g.  
SREMSKA MITROVICA  
<http://www.vojvodinasume.rs>

Na osnovu člana 63. stav 2 i 3. Zakona o javnim nabavkama (Sl.gl. RS br. 124/2012), a po zahtevu za dodatno pojašnjenje konkursne dokumentacije dostavljenog od strane zainteresovanog lica “S.R.M.A.” DOO Zemun, u postupku javne nabavke Opšti i drugi završni građevinski radovi – limarski radovi za 2015. godinu, za ogranak preduzeća Šumsko gazdinstvo Sremska Mitrovica, shodno nadležnostima utvrđenim rešenjem naručioca br. 01-01-658/2 od 12.03.2015.g.daje se

## ODGOVOR

na zahtev za pojašnjenje koje je zahtevalo zainteresovano lice “S.R.M.A.” DOO Zemun

U zahtevu je traženo pojašnjenje odnosno postavljeno je pitanje:

1. Da li je došlo do greške u pozicijama 1 i 3 predmera, u obe se pominje montaža TR lima. Da li se možda u poziciji 1 mislilo na nabavku a u poziciji 3 na montažu ili možda u poziciji 1 se mislilo na demontažu postojećeg krovnog pokrivača?
2. Koliki je prečnik oluka koji se opisuje u poziciji 8?.
3. Kako bi se dala cena za poziciju 1 neophodan je obilazak lokacije. Da li je moguće izvršiti obilazak lokacije dana 24.03. posle 11 časova?.

Komisija naručioca na postavljena pitanja odgovara:

Pitanje br. 1.- Na poziciji 1 je došlo do greške i treba da piše: “Izrada ili nabavka TR lima 15/220 mm. plc zeleni 0,60 mm”, a na poziciji 3 treba da piše: “Montaža TR lima 15/220 mm. plc zeleni 0,60 mm”, količine ostaju iste 492,80 m2.

Ista tekstualna greška se nalazi i u obrascu ponude ( prilog br.6) i u modelu ugovora ( prilog br. 7)

Pitanje br. 2. – Prečnik oluka je 120 mm.

Pitanje br. 3. - Obilazak lokacije je moguć dana kada je zahtevano. Kontakt: Petaković Zoran, 062 800 45 12

Pozdrav,

PRESEDNIK KOMISIJE

Petričević Milan

DOSTAVITI:

- “S.R.M.A.”doo Vojni put 165C/II Zemun
- Portal za Uprave za javne nabavke
- Internet stranica naručioca
- arhiva

