



Број: 1745/14-6  
Дана: 28.04.2015.

На основу члана 63. ст. 2. и 3. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“ број 124/12), Комисија за спровођење поступка јавне набавке радова: **Инфраструктурни инсталатерски радови (Прикључење струје у лугарницу Карапанца) (за потребе ШГ „Сомбор“)**, сходно надлежностима утврђеним решењем наручиоца бр. 1745/14-1 од 21.11.2014. године, и на захтев за додатно појашњење које је тражило заинтересовано лице а у вези са припремањем понуде у складу са конкурсном документацијом бр. 1745/14-4, даје следеће:

### **I ДОДАТНО ПОЈАШЊЕЊЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ**

За јавну набавку : **Инфраструктурни инсталатерски радови (Прикључење струје у лугарницу Карапанца) (за потребе ШГ „Сомбор“)**

#### **1. Питање:**

У предмету је наведено да се ради о AL каблу пресеку 4x5 mm, према нашем досадашњем искуству не постоји кабел тог пресека већ 4x4, затим 4x6, 4x10....

Молим Вас реците да ли је у питању грешка или се позиција заиста односи на кабел пресека 4x5?

#### **Наручилац појашњава:**

Приликом сачињавања конкурсне документације, омашком је начињена грешка, тако што је уместо кабел пресека 4x25 mm<sup>2</sup>, унето 4x5 mm<sup>2</sup>.

Обзиром да то, наручилац је изменио конкурсну документацију у делу у ком се налази пресек тог кабла и то у обрасцима: техничке карактеристике, образац понуде и модел уговора.

Измене конкурсне документације објављене су на порталу УЈН и интернет страници наручиоца.

**ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ**  
Васо Рокнић, дипл.инж.шум.