

JP "Vojvodinašume"
Petrovaradin,
Preradovićeva 2
Broj: 990/1
Dana: 09.09.2015.

Na osnovu člana 63. st. 3. Zakona o javnim nabavkama, a po Zahtevu za dodatnim informacijama ili pojašnjenjima konkursne dokumentacije dostavljenog od strane zainteresovanog lica dana 04.09.2015. godine, zavedenog pod brojem 990 od 04.09.2015. godine, kojim se traže dodatna pojašnjenja u vezi sa pripremanjem ponude po pozivu broj 41/15, objavljenom na portalu javnih nabavki i internet stranici JP "Vojvodinašume", dana 26.08.2015. godine, za javnu nabavku radova: Adaptacije i rekonstrukcije objekata za 2015. godinu, dostavljaju se

II DODATNE INFORMACIJE I POJAŠNENJA u vezi sa pripremanjem ponude za javnu nabavku

Postavljena su sledeća pitanja:

1. PITANJE: „Molim da u izolaterskim radovima definišete koja je debljina mineralne vune?“

ODGOVOR: „Debljina mineralne vune u izolaterskim radovima je 10 cm.“

2. PITANJE: „U bravarskim i PVC stolarskim radovima nemaju količine. Da li se ti radovi rade?“

ODGOVOR: Bravaraski i PVC stolarski radovi se ne rade, te nema količina.

PREDSEDNIK KOMISIJE

Milan Petričević, .inž.šum.

DOSTAVITI:

- Zainteresovanom licu.
 - Na portalu javnih nabavki.
 - Internet stranici naučioca.
 - Sektoru za finansije, komercijalne poslove i marketinga naručioca.
 - Arhiva JP
-