



ВОЈВОДИНАШУМЕ

Број: ЈН 108/15-10

Дана: 29.02.2016.

ЈП "ВОЈВОДИНАШУМЕ", ШГ "СОМБОР"
25000 Сомбор, Апатински пут 11
тел: + 381 25/463-111; факс: + 381 25/463-115
ПИБ: 101636567; Мат.бр.: 08762198;
ЕПДВ: 132716493

На основу члана 63. ст. 2. и 3. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“ број 68/2015), Комисија за спровођење поступка јавне набавке добара: **ОПРЕМА ЗА ЦЕНТРАЛНО ГРЕЈАЊЕ за 2015. годину (за потребе ШГ „Сомбор“)**, сходно надлежностима утврђеним решењем наручиоца бр. ЈН 108/15-3 од 23.09.2015. године, и на захтев за додатно појашњење које је тражило заинтересовано лице а у вези са припремањем понуде у складу са конкурсном документацијом бр. ЈН 108/15-6, даје следеће:

II ДОДАТНО ПОЈАШЊЕЊЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

За јавну набавку : **ОПРЕМА ЗА ЦЕНТРАЛНО ГРЕЈАЊЕ за 2015. годину (за потребе ШГ „Сомбор“)**

1. Питање:

Добављачи су ми јавили да не постоји таква пумпа WILO 5017 DM!!! Вероватно је у питању WILO 50/7 DM, што је и логично.

Ипак ова пумпа служи за заштиту хладног краја котла, она је прејака!!! Наиме, не треба тако велики напор од 7mVS.

Довољан је напор од максимално 3 mVS.

Такође ВАС подсећам да до данас нисам видео Ваш одговор на прво питање, иако сам видео да је рок за давање понуда продужен.

Наручилац појашњава:

У I изменама и допунама конкурсне документације ЈН 108/15-8 од 25.02.2016.год. је објашњено да је дошло до омашке приликом састављања конкурсне документације и да треба да стоји " **WILO 50/7 DM**".

Одговор на други део питања је да Наручилац остаје при дефинисаним карактеристикама наведеним у конкурсној документацији објављеној 22.02.2016. год и наведеним изменама исте.

Одговор на додатно појашњење које је тражено од 24.02.2016.год. Наручилац је објавио на порталу УЈН и интернет страници 25.02.2016. год.

Како се конкурсна документација не мења, јавно отварање понуда Наручилац ће вршити у време како је одређено Измена конкурсне документације и Обавештењу о продужењу рока за достављање понуда.

ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ
Тибор Кекезовић
