

JP "Vojvodinašume"  
Petrovaradin,  
Preradovićeva 2  
Broj: 2021/1-6  
Dana: 02.03.2017. god.

Na osnovu člana 63. st. 3. Zakona o javnim nabavkama, a po Zahtevu za dodatnim informacijama ili pojašnjenjima konkursne dokumentacije dostavljenom od strane zainteresovanog lica dana 28.02.2017. god. i zavedenog pod brojem 272 od 28.02.2017. god. kojim se traže dodatna pojašnjenja u vezi sa pripremanjem ponude po pozivu broj 125/16, objavljenom na Portalu javnih nabavki i internet stranici JP "Vojvodinašume" Petrovaradin dana 02.02.2017. godine, kao i na Portalu službenih glasila RS i baze propisa, za javnu nabavku radova: **Adaptacije i rekonstrukcije objekata 2016. god.** dostavljaju se sledeće

#### **IV DODATNE INFORMACIJE I POJAŠNENJA u vezi sa pripremanjem ponude za javnu nabavku**

Postavljeno je sledeće pitanje:

**PITANJE:**

... „, S obzirom da se tražene svetiljke više ne proizvode, kao i to da istu nije moguće pronaći na tržištu, a po informacijama dobijenim od proizvođača iste trenutno ne postoji adekvatna zamena za navedenu svetiljku, pa vas shodno navedenom molimo da navedete svetiljku koja bi po vama bila odgovarajuća zamena ?“

**ODGOVOR:**

Adekvatna zamena bi bila: nadgradni led panel 120x3 cm. 40 W, boja svetlosti 6500 kelvina.

**PREDSEDNIK KOMISIJE**  
Vaso Roknić, dipl.inž.šum.

Dostaviti:

- na Portalu javnih nabavki;
  - na Internet stranici Naručioaca;
  - Sektoru za finansije, komerc.poslove i marketing;
  - Arhivi JP.
-