



ВОЈВОДИНАШУМЕ

ЈП "ВОЈВОДИНАШУМЕ", ШГ "СОМБОР"
25000 Сомбор, Апатински пут 11
тел: + 381 25/463-111; факс: + 381 25/463-115
ПИБ:101636567; Мат.бр.:08762198;
ЕПДВ:132716493

Број: ЈН 108/15-7

Дана: 25.02.2016.

На основу члана 63. ст. 2. и 3. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“ број 68/2015), Комисија за спровођење поступка јавне набавке добара: **ОПРЕМА ЗА ЦЕНТРАЛНО ГРЕЈАЊЕ за 2015. годину (за потребе ШГ „Сомбор“)**, сходно надлежностима утврђеним решењем наручиоца бр. ЈН 108/15-3 од 23.09.2015. године, и на захтев за додатно појашњење које је тражило заинтересовано лице а у вези са припремањем понуде у складу са конкурсном документацијом бр. ЈН 108/15-6, даје следеће:

I ДОДАТНО ПОЈАШЊЕЊЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

За јавну набавку : **ОПРЕМА ЗА ЦЕНТРАЛНО ГРЕЈАЊЕ за 2015. годину (за потребе ШГ „Сомбор“)**

1. Питање:

Прочитао са да у позицији 16 спецификација материјала и радова стоји "... вентил сигурности са тегом NO 50...) али нема и притиска на ком тај вентил треба да је баждарен. Такође Вам препоручујем да уместо вентила са тегом уградите вентил са опругом, пречника 1" (NO 25) баждарен на 3 бара и то је много јефтиније и брже.

Наручилац појашњава:

Вентил у ставци 16. у обрасу "Техничке карактеристике" је баждарен на 2 бара. На други део питања (преорука), Наручилац одговара да остаје при дефинисаним техничким карактеристикама вентила под ред. бр.16. *"Испорука и уградња сиг.вентила са тегом DN50, баждарен на 2 бара"*.

Измене конкурсне документације објављене су на Порталу УЈН и Интернет страници наручиоца, као и обавештење о пројекцији рока за достављање понуда.

ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ
Тибор Кекезовић
