



JP „VOJVODINAŠUME“ PETROVARADIN
Ogranak preduzeća ŠG“Sremska
Mitrovica“Sr.Mitrovica
Parobrodska 2
tel/fax: +381 022/612-949 ;

PIB: 101636567; MAT.BR.: 08762198;
EPPDV:132716493

Delovodni broj: JN 07-250/2
Datum: 05.04.2017.g.

Na osnovu člana 63. stav 2 i 3. Zakona o javnim nabavkama (Sl.gl. RS br. 124/2012), a po zahtevu za odgovorom na pitanje dostavljenog od strane zainteresovanog lica u postupku javne nabavke dobra: Elektromaterijal broj JN 07/17 za ogranak preduzeća Šumsko gazdinstvo Sremska Mitrovica, shodno nadležnostima utvrđenim rešenjem naručioca br. JN 07-185 od 22.03.2017.g.daje se

O D G O V O R br.1
na zahtev za pojašnjenje koje je tražilo zainteresovano lice

U zahtevu su tražene dodatne informacije i pojašnjenja:

1. Pozicije od 12 - 20 stoji samo kable
Pitanje: Za ove pozicije je potrebno definisati koji presek, licna ili pun presek ili guma ili PVC.
2. Pozicije od 21 – 23 stoji obujmice sa vijcima i ekserom
Pitanje: Za ove pozicije je potrebno definisati za koji je presek kabla ili koji Fi obujmice.
3. Pozicije od 24 – 27 Tipla + vijak
Pitanje: Potrebno je definisati koji je Fi tipla da bi se dao odgovarajući vijak
4. Pozicije od 31 – 34 Neonke
Pitanje: Potrebno je reći za sve tri pozicije od koliko su W neonke.
5. Pozicija 34 stoji grla za neonke
Pitanje: Postoji dosta različitih grla za neonke. Potrebno je precizno navesti koji tip grla. Da li je za ugradne svetiljke ili nešto drugo
6. Pozicija 74 – 76 baterija punjiva
Pitanje: Potrebno je tačno navesti koja debljina baterije, koliko volti ili nešto drugo

Komisija naručioca na postavljena pitanje odgovara:

1. Pozicija 12: Trozilni instalacioni kabel sa bakarnim provodnicima punog preseka 2,5 mm², za montazu u zid (ispod maltera) ili na zid, PVC.
Pozicija 13: Licnasti, pun presek 2,5 mm², PVC.
Pozicija 14: Licnasti, pun presek 1,5 mm², PVC.
Pozicija 15: 8 licni, PVC
Pozicija 16: Pun presek 1,5mm², PVC
Pozicija 17: Trozilni instalacioni kabel sa bakarnim provodnicima punog preseka 2,5 mm², za montazu u zid (ispod maltera) ili na zid, PVC.
Pozicija 18: Trozilni instalacioni kabel sa bakarnim provodnicima punog preseka 2,5 mm², za montazu u zid (ispod maltera) ili na zid, PVC.
Pozicija 19: Trozilni instalacioni kabel sa bakarnim provodnicima punog preseka 2,5 mm², za montazu u zid (ispod maltera) ili na zid, PVC.
Pozicija 20: Pun presek 0,75mm², PVC.
2. Pozicija 21: Obujmica sa vijkom i tiplom Fi 10mm.
Pozicija 22: Obujmica Fi 8 mm PVC sa ekserom.
Pozicija 23: Obujmica Fi 10 mm PVC sa ekserom.
3. Pozicija 24: Tipla Fi 6mm.
Pozicija 25: Tipla Fi 8mm.
Pozicija 26: Tipla Fi 10mm.
Pozicija 27: Tipla Fi 12mm.
4. Pozicija 31: 18W
Pozicija 32: 36W
Pozicija 33: 58W
5. Pozicija 34: Grlo za halogenu sijalicu GU10, sa keramičkim grlom I silikonskom žicom preseka 0,75mm², dužine 15cm, Grlo za halogenu sijalicu GU4 GU5,3 i GU6,3, sa keramičkim grlom I silikonskom žicom preseka 0,75mm².
6. Pozicija 74: 1,2V AA - standardna
Pozicija 75: 1,2V AAA – standardna
Pozicija 76: 8,4V – standardna

Predsednik komisije

Milan Gadžurić

Dostaviti/objaviti
Portal Uprave za javne nabavke
- Internet stranica naručioca
- arhiva