

Broj: 181/3-b

Dana: 26.07.2016. godine

Na osnovu člana 63 stav 3 Zakona o javnim nabavkama, a po Zahtevu za dodatnim informacijama i pojašnjenjima Konkursne dokumentacije broj 181/3 od 21.07.2016. godine dostavljenog od strane zainteresovanog lica kojim traži dodatne informacije i pojašnjenja u vezi sa pripremanjem ponude po pozivu koji je objavljen na Portalu javnih nabavki i internet stranici naručioca dana 21.07.2016. godine, za javnu nabavku dobara male vrednosti: **KLIMA UREĐAJI ZA ŠG „NOVI SAD“ 2016. godina**, daju se:

dodatne informacije i pojašnjenja u vezi sa pripremanjem ponude za javnu nabavku dobara KLIMA UREĐAJI ZA ŠG „NOVI SAD“ 2016. godina.

U zahtevu je tražena informacija i pojašnjenje:

1. S obzirom da je tražena montaža uređaja, zainteresovano lice interesuje koje su dužine instalacije cevi koje su potrebne za instalaciju traženih klima uređaja, tj. kolika je razdaljina između spoljnih i unutrašnjih jedinica klima.

Odgovor je:

1. Razdaljina između spoljnih i unutrašnjih jedinica klime, za sva tri klima uređaja, iznosi 5 metara.



Predsednik Komisije
Predrag Tasić, str.ing.zaštite na radu

DOSTAVITI:

- Na Portalu javnih nabavki
- Internet stranici Naručioca
- Službi za komercijalne poslove i marketing
- Arhivi

