

J.P. „Vojvodinašume“ Petrovaradin  
Šumsko gazdinstvo Sremska Mitrovica  
Broj: JN 07-1011/1  
Dana: 27.09.2016.g.  
SREMSKA MITROVICA  
<http://www.vojvodinasume.rs>

Na osnovu člana 63. stav 2 i 3. Zakona o javnim nabavkama (Sl.gl. RS br. 124/2012 i 68/2015), a po zahtevu za odgovorom na pitanje dostavljenog od strane zainteresovanog lica u postupku javne nabavke: Oprema za protivpožarnu zaštitu, za ogranak preduzeća Šumsko gazdinstvo Sremska Mitrovica, shodno nadležnostima utvrđenim rešenjem naručioca br. JN 07-999 od 16.09.2016.g.daje se

**P O J A Š N J E N J E broj 1**  
na zahtev koje je tražilo zainteresovano lice.

U zahtevu je traženo pojašnjenje odnosno postavljeno je pitanje:

1. Pitanje – pojašnjenje br. 1.

Vatrogasna creva fi 52/15m, traži se da budu sa radnim pritiskom 8-10 bara Obzirom da se radi o pritisku koji je dosta nuzak, da li je neophodno da creva budu sa kovanim spojkama?  
Da li mogu biti sa livenim spojkama?.

Komisija naručioca na postavljeno pitanje odgovara:

Vatrogasna creva fi 52/15m mogu da budu sa livenim spojkama.

PREDSEDNIK KOMISIJE

Gadžurić Milan.

DOSTAVITI:

- Portal Uprave za javne nabavke
- Internet stranica naručioca
- arhiva