

J.P „ Vojvodinašume“ Petrovaradin
Šumsko gazdinstvo Sremska Mitrovica
Broj: JN 07-799
Dana: 29.07.2016.g.
SREMSKA MITROVICA
<http://www.vojvodinasume.rs>

Na osnovu člana 63. stav 2 i 3. Zakona o javnim nabavkama (Sl.gl. RS br. 124/2012 i 68/2015), a po zahtevu za odgovorom na pitanje dostavljenog od strane zainteresovanog lica u postupku javne nabavke materijak za vodovod i kanalizaciju, za ogranak preduzeća Šumsko gazdinstvo Sremska Mitrovica, shodno nadležnostima utvrđenim rešenjem naručioca br. JN 07-734 od 24.06.2016.g.daje se

P O J A Š N J E N J E broj 1
na zahtev koje je tražilo zainteresovano lice.

U zahtevu je traženo pojašnjenje odnosno postavljeno je pitanje:

1. Pitanje – pojašnjenje br. 1.

Stavka 7 – slavina od 1/2" Na kakvi se slavinu misli (Baštensku, Kugličnu, Kuhinjsku....)?

Komisija naručioca na postavljeno pitanje odgovara:

Ponuđač je planirao baštensku slavinu.

2. Pitanje – pojašnjenje br. 2.

Stavka – 20 tipla i šraf m8. Kolika je veličina šrafa, a kolika tiple? Da li je tipla metalna ili plastična?

Komisija naručioca na postavljeno pitanje odgovara:

Šrafovi su od 40 mm i za njih odgovarajuće tiple PLASTIČNE.

3. Pitanje – pojašnjenje br. 3.

Stavka 38 okiten 1/2" ukupne dužine 900 m. Da li su odgovarajuća pakovanja od 200m i 100m i koliki pritisak treba da izdrže 6 ili 10 bara?

Komisija naručioca na postavljeno pitanje odgovara:

Odgovarajuća su pakovanja od 100 m., i dovoljno je da okiten crevo izdrži pritisak od 6 bara.

PREDSEDNIK KOMISIJE

Baštovanović Goran dipl.inž.šum.

DOSTAVITI:

- Portal Uprave za javne nabavke
- Internet stranica naručioca
- arhiva