

JP "Vojvodinašume" Petrovaradin,  
Preradovićeva br.2  
Broj: 01-26/5  
Dana: 20.04.2018. godine

Na osnovu člana 63 stav 3 Zakona o javnim nabavkama ("Sl. glasnik RS" br. 124/12, 14/15 i 68/15), a po Zahtevu za dodatnim informacijama ili pojašnjenjima konkursne dokumentacije, dostavljenog od strane zainteresovanog lica, zavedenog pod del. brojem 01-26/4 od 20.04.2018. god, kojim se traže dodatna pojašnjenja u vezi sa pripremanjem ponude po pozivu za podnošenje ponuda broj 10/18, objavljenom na Portalu javnih nabavki i internet stranici JP "Vojvodinašume" Petrovaradin dana 18.04.2018. godine, za javnu nabavku dobara – Elektromaterijal 2018. god, dostavljaju se sledeće:

## **I DODATNE INFORMACIJE I POJAŠNENJA u vezi sa pripremanjem ponude za javnu nabavku**

Zahtevom za dodatnim informacijama i pojašnjenjima JN 10/18 br. 01-26/4 od 20.04.2018. godine postavljena su sledeća pitanja, dostavljena od strane zainteresovanog lica, koje se odnose **na pojašnjenje predmeta nabavke**.

PITANJE 1: Pozicija 113 - **Panik svetiljka led** Mitea ili ekvivalent. molim vas da navedete koje jačine tj.od koliko led dioda i koliko radnih sati da radi nakon prestanka napajanja električnom energijom?

ODGOVOR 1: Panik svetiljka je jačine 80LM, led diode 16x0,1W, potrebno je da radi 3,5-7 sati u kontinuitetu nakon prestanka napajanja električnom energijom.

PITANJE 2: Pozicija 121 - **Kanalice 16x16x200**, molim vas da navedete da li želite samolepljive ili obične.

ODGOVOR 2: Pottrebno je dostaviti ponudu za samolepljive kanalice.

PREDSEDNIK KOMISIJE

Olivera Popov, dipl.ecc.

Dostaviti:

- na Portalu javnih nabavki;
- na Internet stranici Naručioaca;
- Sektoru za finansije, komerc.poslove i marketing;
- Arhivi JP;