

JP "VOJVODINAŠUME"

Petrovaradin, Preradovićeva 2

Broj: 2298/1-5

Datum: 05.02.2018.

Internet stranica: <http://www.vojvodinasume.rs>

Na osnovu člana 63. st. 2. i 3. Zakona o javnim nabavkama („Sl. glasnik RS“ broj 124/12, 14/2015 i 68/2015), Komisija naručioca JP „Vojvodinašume“ Petrovaradin daje

**TREĆE DODATNE INFORMACIJE I POJAŠNJENJA
U VEZI SA PRIPREMANJEM PONUDE**

za javnu nabavku dobara u postupku javne nabavke male vrednosti:

- **OPREMA ZA CENTRALNO GREJANJE 2017. god. (II) -
redni broj javne nabavke:135**

na pisani zahtev zainteresovanog lica, upućenog putem elektronske pošte dana 02.02.2018.godine, zavedenog kod naručioca pod del.br. 07-133 od 02.02.2018.god.

Zahtev za pojašnjenjem zainteresovanog lica:

„Evo predloga oko ubacivanja novih pozicija koje treba staviti za ”Hrastovaču”:

”Vađenje starog kotla iz podruma kotlarnice, odnos na lokaciju koju utvrdi investitor”, paušal.....

”Ubacivanje novog kotla u podrum kotlarnice. Uzeti u obzir da je pristupni put do kotlarnice zemljani”, paušal.....

Opšte primedbe koje važe za obe lokacije su one donje i njih prepisujem u celini:

- U opisima za partiju 2, nigde nema pozicije u tenderu: ”**ispuštanje vode iz sistema, demontaža postojećeg kotla, odnos na lokaciju koju odredi investitor....**”
- Takođe, opisima za partiju 2, pitamo: **čemu služi ventil sigurnosti za bojler?**
- I, na kraju, u opisima tendera za partiju 2, nema pozicije za **rekonstrukciju dimnjače, tj., veze između kotla i dimnjaka**”. Po nama, treba ubaciti i tu stavku“

Odgovor Komisije:

Za lovačku kuću „Hrastovača“ naručilac obezbeđuje dovoljan prostor za ubacivanje novog kotla u podrum kotlarnice. Teren je peskovit, te ukoliko kamion ne može da priđe, investitor će obezbediti prenos novog kotla zemljanim putem.

U konkursnu dokumentaciju ubaciće se nove pozicije i to ”ispuštanje vode iz sistema, demontaža postojećeg kotla, vađenje iz kotlarnice i odlaganje pored kotlarnice – komada 2.

Ventil sigurnosni za bojler služi za eventualnu montažu bojlera van kotlarnice (prema potrebi investitora).

Rekonstrukcija postojeće dimnjače, tj. prilagođavanje iste između kotla i domnjaka uneće se u konkursnu dokumentaciju i to komada 2.

**POVODOM OVOG POJAŠNJENJA, VRŠE SE TREĆE IZMENE I DOPUNE
KONKURSNE DOKUMENTACIJE, posebnim aktom.**

Predsednik Komisije

Željko Rukavina, dipl.ing.šum.

Dostaviti:

- Na Portalu javnih nabavki,
- na Internet stranici Naručioca;
- Arhivi.