



JP „VOJVODINAŠUME“ PETROVARADIN
Ogranak preduzeća ŠG“Sremska Mitrovica“Sr.Mitrovica
Parobrodka 2
tel/fax: +381 022/612-949 ;

PIB: 101636567; MAT.BR.: 08762198; EPPDV:132716493

Delovodni broj: JN 07-1065

Datum: 16.11.2017.g.

Konkursna dokumentacija za javnu nabavku male vrednosti – Infrastrukturno-instalaterski radovi, rekonstrukcija elektromreže u fazaneriji Karakuša 2017. redni broj 33/17.

Javna nabavka se sprovodi na osnovu Odluke Zastupnika ogranka preduzeća JP „Vojvodinašume“ Petrovaradin Šumskog Gazdinstva Sremska Mitrovica broj JN 07-907 od 28.09.2017. godine

Sadržaj konkursne dokumentacije:

1. Opšti podaci o nabavci i podaci o predmetu javne nabavke..... prilog br.1
2. Tehničke karakteristike (specifikacije) prilog br. 2
3. Uslovi za učešće u postupku javne nabavke i
uputstvo kako se dokazuje ispunjenost uslova prilog br. 3
4. Izjava o ispunjenosti uslova iz člana 75 ZJN prilog br. 4
5. Uputstvo ponuđačima kako da sačine ponudu prilog br. 5
6. Obrazac ponude prilog br 6
7. Model ugovora prilog br. 7
8. Obrazac troškova pripreme ponude prilog br. 8
9. Obrazac izjave o nezavisnoj ponudi prilog br. 9
10. Obrazac izjave da je ponuđač poštovao obaveze koje proizilaze
iz važećih propisa o zaštiti na radu, zapošljavanju i uslovima rada,
zaštite životne sredine prilog br. 10
11. Izjava o ispunjenosti uslova iz člana 75 ZJN..... prilog br.11

Ukupan broj strana konkursne dokumentacije je 39

Prilog br.1**OPŠTI PODACI O NABAVCI I PODACI O PREDMETU JAVNE NABAVKE****I OPŠTI PODACI O JAVNOJ NABAVCI****1. PODACI O NARUČIOCU:**

Naziv naručioca: JP „VOJVODINAŠUME” Petrovaradin, Šumsko Gazdinstvo Sremska Mitrovica
Adresa naručioca: Sremska Mitrovica, ul. Parobrodska br.2
Internet stranica: www.vojvodinasume.rs
Broj računa: 310-327-08 NLB Banka AD
Matični broj: 08762198
PIB: 101636567
Šifra delatnosti: 0210

2. VRSTA POSTUPKA:

Javna nabavka se sprovodi u postupku javne nabavke male vrednosti.

3. PREDMET JAVNE NABAVKE: usluge, javna nabavka br. 33/17, Infrastrukturno-instalaterski radovi, rekonstrukcija elektromreže u fazaneriji Karakuša

4. Postupak javne nabavke se sprovodi radi zaključenja ugovora o javnoj nabavci.

Osoba za kontakt: **Milan Petričević** , telefon 022 600 517

El. Adresa za kontakt: zeljko.rukavina@sgsmitrovica.rs, radnim danima od 07-14 časova.

II PODACI O PREDMETU JAVNE NABAVKE

OPIS PREDMETA NABAVKE: Infrastrukturno-instalaterski radovi, rekonstrukcija elektromreže u fazaneriji Karakuša.

Naziv i oznaka iz opšteg rečnika nabavke : Radovi na rekonstrukciji 45454000

Nabavka nije oblikovana po partijama.

III PREUZIMANJE – DOSTAVLJANJE KONKURSNE DOKUMENTACIJE

Konkursna dokumentacija se može preuzeti sa Portala javnih nabavki Republike Srbije www.portal.ujn.gov.rs ili sa internet stranice naručioca www.vojvodinasume.rs.

IV PODNOŠENJE PONUDA

Ponuda se priprema i podnosi u skladu sa ovom konkursnom dokumentacijom i treba da dokazuje da ponuđač ispunjava zakonom propisane uslove za učešće u predmetnoj javnoj nabavci.

Ponuda se smatra blagovremenom ako je podneta do dana **28.11.2017.** godine do 9,00 časova, neposredno naručiocu ili putem pošte, u zatvorenoj kovrti, zatvorenu na način da se prilikom otvaranja ponuda može sa sigurnošću utvrditi da se prvi put otvara.

Ponude koje ne pristignu naručiocu do **28.11.2017.** godine do 9,00 časova (lično ili poštom) smatraće se neblagovremenim.

Neblagovremene ponude će, neotvorene, sa naznakom da su neblagovremene, biti vraćene licu koje ih je dostavilo.

V OTVARANJE PONUDA

Javno otvaranje ponuda će se obaviti dana **28.11.2017.** godine u 9,30 časova, u sedištu naručioca u Sremskoj Mitrovici, Parobrodska br. 2.

Prisutni predstavnici ponuđača pre početka javnog otvaranja ponuda Komisiji naručioca podnose punomoćje ponuđača za učešće u postupku otvaranja ponuda.

VI PROPRATNI OBRAZAC

1. Popuniti i zalepiti na prednju stranu koverte ili prepisati

Broj, datum i sat podnošenja:

JP „VOJVODINAŠUME“ ŠG Sremska Mitrovica,
22 000 Sremska Mitrovica,
Parobrodska, br. 2

PONUĐA - NE OTVARATI

ZA JAVNU NABAVKU: **Infrastrukturno-instalaterski radovi, rekonstrukcija elektromreže u fazaneriji Karakuša**
REDNI BROJ 33/17

2. Popuniti i zalepiti na poledinu koverta ili prepisati

PONUĐAČ: _____
_____ADRESA: _____

BROJ TELEFONA: _____

BROJ TELEFAKSA: _____

ELEKTRONSKA ADRESA: _____

IME I PREZIME LICA ZA KONTAKT: _____

PREDSEDNIK KOMISIJE

Milan Petričević

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE (SPECIFIKACIJE)

**Infrastrukturno-instalaterski radovi, rekonstrukcija elektromreže u fazaneriji “Karkuša”
Platičevo, Šabačka bb**

1 HIDROFOR

R br.	Opis radova	Jed. mere	Kol.
1	Demontirati postojeći ugradni metalni ormar dimenzija 400 x 400 x 200 i umesto njega postaviti nov ormar istih dimenzija u koji montirati postojeći prekidač, kontaktor i ostale postojeće elemente i nove automatske osigurače odgovarajuće jačine kom - 8. Ormar šemirati novim provodnicima, klemama šarafima i svom ostalom potrebnom opremom da bi ormar bio u tehnički ispravnom stanju	kom	1
2	Demontirati postojeće neadekvatne svetiljke kom - 3 i umesto njih postaviti dve svetiljke led 2 x 18 W 1200 x 150 stepena zaštite IP 54 sa prepravkom instalacije za nov broj svetiljki	kom	1
3	Sitan materijal, nepredviđeni radovi, ispitivanje, merenje i povezivanje instalacije.	pauš	

2 AGREGAT

R br.	Opis radova	Jed. mere	Kol.
1	Demontirati postojeći metalni ugradni metalni ormar dimenzija 500 x 500 x 200 i umesto njega postaviti nov ormar istih dimenzija u koji montirati postojeću opremu i ostale postojeće elemente i nove automatske osigurače odgovarajuće jačine kom - 12. Ormar šemirati novim provodnicima, klemama šarafima i svom ostalom potrebnom opremom da bi ormar bio u tehnički ispravnom stanju	kom	1

2	Demontirati postojeće neadekvatne svetiljke kom - 3 i umesto njih postaviti dve svetiljke led 2 x 18 W 1200 x 150 stepena zaštite IP 54 sa prepravkom instalacije za nov broj svetiljki	kom	1
3	Sitan materijal, nepredviđeni radovi, ispitivanje, merenje i povezivanje instalacije.	pauš	

3 NN POSTROJENJE

R br.	Opis radova	Jed. mere	Kol.
1	Demontirati postojeći metalni ugradni metalni ormar dimenzija 500 x 500 x 200 i umesto njega postaviti nov ormar istih dimenzija u koji montirati postojeću opremu i ostale postojeće elemente i nove automatske osigurače odgovarajuće jačine kom - 9. Ormar šemirati novim provodnicima, klemama šarafima i svom ostalom potrebnom opremom da bi ormar bio u tehnički ispravnom stanju	kom	1
2	Demontirati postojeće neadekvatne svetiljke kom - 3 i umesto njih postaviti dve svetiljke led 2 x 18 W 1200 x 150 stepena zaštite IP 54 sa prepravkom instalacije za nov broj svetiljki	kom	1
3	NN razvodni ormar dovesti u tehnički ispravno stanje, očistiti razvrstati kablove na slobodne izvode sa novim osiguračima postaviti vrata na kablovskom bloku. Postaviti 3 ampermetra 1 voltmetar sa voltmetarskom sklopkom za merenje faznih i međufaznih napona	kom	1
4	Demontirati postojeću kompenzaciju i postaviti novu kompenzaciju sa kondenzatorima 25 KVAR kom - 4 kontaktorima i automatskom regulacijom, novim provodnicima i kabal stopicama	kom	1
5	Sitan materijal, nepredviđeni radovi, ispitivanje, merenje i povezivanje instalacije.	pauš	

4 INKUBATORSKA STANICA

R br.	Opis radova	Jed. mere	Kol.
1	Zaštiti postojeće razvodne table u baterijama za uzgoj fazana na gredama pod plafonom pertinaks pločama	kom	16
2	U kuhinji demontirati postojeće neadekvatne svetiljke i umesto njih postaviti svetiljke led 2 x 18 W 1200 x 150 stepena zaštite IP 54	kom	2
3	U bateriji 1 demontirati postojeće neadekvatne svetiljke i umesto njih postaviti svetiljke led 2 x 18 W 1200 x 150 stepena zaštite IP 54	kom	6
4	U bateriji 2 demontirati postojeće neadekvatne svetiljke i umesto njih postaviti svetiljke led 2 x 18 W 1200 x 150 stepena zaštite IP 54	kom	8
5	U inkubatorima demontirati postojeće neadekvatne svetiljke i umesto njih postaviti svetiljke led 2 x 18 W 1200 x 150 stepena zaštite IP 54	kom	22
6	U baterijama postaviti sijalice led 12 W sa grlom i kablom P/F 2 x 2,5 mm ² , 5 m na visilici koje priključiti na razvodne table na gredama pod plafonom	kom	14
7	Sitan materijal, nepredviđeni radovi, ispitivanje, merenje i povezivanje instalacije.	pauš	

5 MAGACIN ZRNASTE HRANE

R br.	Opis radova	Jed. mere	Kol.
1	Isporučiti i postaviti napojni kabal PPOO-Y 5 x 6 mm ² od razvodnog ormara mešaone do uređaja za istovar zrnaste hrane, Kabal postaviti delom u zid štemovanjem i krpljenjem oštećenja a delom kroz zemlju	m	30
2	Isporučiti i na novo postavljeni kabal postaviti uko-uto priključnicu 32 A 5P	kom	1

3	Isporučiti i na postojeći kabal od uređaja za istovar postaviti uko-uto utikač 32 A 5P	kom	1
4	Isporučiti kabal PPOO-Y 3 x 1,5 mm ² uštemovan u zid sa popravkom oštećene površine napojni vod za osvetljenje magacina zrnaste hrane sa OG prekidačem	m	30
5	Isporučiti i postaviti led reflektore 50 W na zid mešaone za osvetljenje magacina zrnaste hrane	kom	2
6	Isporučiti i postaviti led reflektore 50 W na zid mešaone za osvetljenje magacina zrnaste hrane	pauš	

6 PRATOVA HALA

R br.	Opis radova	Jed. mere	Kol.
1	Isporučiti i postaviti na odgovarajućim nosačima metalne kablovske regale PNK 200 sa poklopcima	m	150
2	Isporučiti i postaviti na regalima PNK 200 kablove PPOO-Y 3 x 2,5 mm ² za priključnice u boksovima za fazane	m	1200
3	Isporučiti i postaviti OG prekidače 16 A i ispod njih OG priključnice 230V,16A sa povezivanjem kablovima PPOO-Y 3 x 2,5mm ²	kom	36
4	Demontirati postojeće svetiljke u boksovima i umesto njih postaviti OG razvodne kutije na koje povezati provodnike za led sijalice sa grlima	kom	20
5	U boksovima postaviti sijalice led 12 W sa grlom i kablom P/F 2 x 2,5 mm ² , 5 m na visilici koje priključiti na OG razvodne kutije na plafonu	kom	36
6	U postojećem razvodnom ormaru RO-1 zameniti postojeće dotrajale EZN osigurače automatskim osiguračima kom 28 odgovarajuće jačine i dograditi nove automatske osigurače za nov ormar kom 3 od 40 A. Šemiranje ormara izvesti novim provodnicima, klemama i ostalom pripadajućom opremom	kom	1

7	U postojećem razvodnom ormaru RO-2 dograditi nove automatske osigurače za nov ormar kom 3 od 40 A. Šemiranje ormara izvesti novim provodnicima, klemama i ostalom pripadajućom opremom	kom	1
8	Isporučiti i postaviti kabal PPOO-Y 5 x 10 mm ² napojne kablove od RO-1 do RO-1A i od RO-2 do RO-2A	m	4
9	Isporučiti i postaviti razvodni ormar RO-1A izrađen od metala sa opremom prema jednopolnoj šemi 18 komada automatskih osigurača, šinama , Cu češljevima , provodnicima, klemama i svom ostalom opremom za montažu ormara	kom	1
10	Isporučiti i postaviti razvodni ormar RO-2A izrađen od metala sa opremom prema jednopolnoj šemi 18 komada automatskih osigurača, šinama , Cu češljevima , provodnicima, klemama i svom ostalom opremom za montažu ormara	kom	1
11	Sitan materijal, nepredviđeni radovi, ispitivanje, merenje i povezivanje instalacije.	pauš	

Objekti koji su predmet rekonstrukcije se mogu obići i pregledati svakog radnog dana od 8 – 14 časova uz prethodni dogovor sa Kojić Dejanom tel 063 665 257.

Ponudač

(Mesto i datum)

(Potpis i pečat)

Prilog br. 3**USLOVI ZA UČEŠĆE U POSTUPKU JAVNE NABAVKE I UPUTSTVO KAKO SE DOKAZUJE
ISPUNJENOST TIH USLOVA****Uslovi za učešće u postupku javne nabavke - Infrastrukturno-instalaterski radovi, rekonstrukcija
elektromreže u fazaneriji Karakuša.**

Ponuđač u postupku javne nabavke male vrednosti – mora da ispunjava sledeće uslove:

- 1) da je registrovan kod nadležnog organa, odnosno upisan u odgovarajući registar,
- 2) da on i njegov zakonski zastupnik nije osuđivan za neko od krivičnih dela kao član organizovane kriminalne grupe, da nije osuđivan za krivična dela protiv privrede, krivična dela protiv životne sredine, krivično delo protiv primanja ili davanja mita, krivično delo prevare,
- 3) da mu nije izrečena mera zabrane obavljanja delatnosti, koja je na snazi u vreme objavljivanja odnosno slanja poziva za podnošenje ponuda,
- 4) da je izmirio dospеле poreze, doprinose i druge javne dažbine u skladu sa propisima Republike Srbije ili strane države kada ima sedište na njenoj teritoriji i
- 5) da je poštovao obaveze koje proizlaze iz važećih propisa o zaštiti na radu, zapošljavanju i uslovima rada, zaštiti životne sredine,

1. Uputstvo kako se dokazuje ispunjenost uslova iz tačke 1.

U postupku javne nabavke male vrednosti – **Infrastrukturno-instalaterski radovi, rekonstrukcija elektromreže u fazaneriji Karakuša**, ispunjenost uslova za učešće u postupku (tačka 1) do 4)) ponuđač dokazuje dostavljanjem popunjenih, potpisani i overenih izjave kojom ponuđač pod punom materijalnom i krivičnom odgovornošću potvrđuje da ispunjava uslove (Prilog br. 4 i 11 konkursne dokumentacije), za tačku 5) dostavljanjem popunjene, potpisane i overene izjave iz priloga broj 10 konkursne dokumentacije,

Napomena:

Ukoliko će ponuđač izvršenje javne nabavke delimično poveriti podizvođaču ponuđač i za podizvođača dostavlja popunjen, potpisan i overen obrazac iz priloga br. 4,11 i priloga br. 10 konkursne dokumentacije.

Ukoliko ponudu podnosi grupa ponuđača svaki ponuđač iz grupe ponuđača dostavlja popunjen, potpisan i overen obrazac iz priloga br. 4,11 i priloga br. 10 konkursne dokumentacije.

Prilog br.4

**IZJAVA PONUĐAČA O ISPUNJENOSTI USLOVA
iz člana 75. Zakona o javnim nabavkama („Sl.glasnik RS“ br.124/2013)**

Ponuđač:

(pun naziv i sedište ponuđača)

pod punom materijalnom i krivičnom odgovornošću **POTVRĐUJEM** da ponuđač ispunjava Zakonom o javnim nabavkama propisane uslove za učešće u postupku javne nabavke male vrednosti usluge **Infrastrukturno-instalaterski radovi, rekonstrukcija elektromreže u fazaneriji Karakuša.**

Za potrebe naručioca JP „Vojvodinašume“ ŠG Sremska Mitrovica i to prema sledećem:

1. Da je ponuđač registrovan kod nadležnog organa, odnosno upisan u odgovarajući registar.
2. Da ponuđač i njegov zakonski zastupnik nisu osuđivani za neko od krivičnih dela kao član organizovane kriminalne grupe, da nije osuđivan za krivična dela protiv privrede, krivična dela protiv životne sredine, krivično delo primanja ili davanja mita, krivično delo prevare;
3. Da je ponuđač izmirio dospele poreze, doprinose i druge javne dažbine u skladu sa propisima Republike Srbije ili strane države kada ima sedište na njenoj teritoriji.

Mesto i datum:

Za ponuđača:

Pečat

Potpis odgovornog lica

Napomena:

U slučaju podnošenja **zajedničke ponude**, ovaj obrazac fotokopirati za svakog ponuđača. Svaki ponuđač iz grupe ponuđača ga popunjava i overava za sebe.

U slučaju podnošenja ponude delimično preko **podizvođača**, ovaj obrazac fotokopirati i popuniti ga tako da se u tekstu izjave svugde precrta reč „ponuđač“ umesto koje treba upisati reč “podizvođač“, pri čemu obrazac potpisuje i overava odgovorno lice ponuđača.

Prilog br.5

JP „Vojvodinašume“
Petrovaradin

U P U T S T V O PONUĐAČIMA KAKO DA SAČINE PONUDU

1. Jezik ponude: ponuda mora biti sastavljena na *srpskom jeziku*;
2. Način na koji ponuda mora biti sastavljena u pogledu načina popunjavanja obrazaca i podataka koji su sastavni deo konkursne dokumentacije:
3. *„tehnička specifikacija“* (prilog br.2 konkursne dokumentacije), mora biti potpisana od strane ovlašćenog lica ponuđača i overena pečatom.
4. *„izjava o ispunjenosti uslova iz člana 75. Zakona o javnim nabavkama“*, (prilog br.4 i11 konkursne dokumentacije), mora biti čitko popunjena, potpisana od strane ovlašćenog lica ponuđača i overena pečatom ponuđača.
5. *obrazac ponude* (prilog br.6) mora biti čitko popunjen, potpisan od strane ovlašćenog lica ponuđača i overen pečatom ponuđača,
6. *„model ugovora“* (prilog br.7) konkursne dokumentacije, mora biti čitko popunjen, potpisan od strane ovlašćenog lica ponuđača i overen pečatom ponuđača na poslednjoj stranici.
7. *„obrazac troškova pripreme ponude“* (prilog br.8 konkursne dokumentacije) ponuđač popunjava ukoliko je imao navedene troškove, time što popunjava priloženi obrazac i isti potpisuje i overava pečatom.
8. *„izjava o nezavisnoj ponudi“* (prilog br.9 konkursne dokumentacije), mora biti potpisana od strane ovlašćenog lica ponuđača i overena pečatom.
9. *„izjava o poštovanju obaveza“* (prilog br.10 konkursne dokumentacije), mora biti potpisana od strane ovlašćenog lica ponuđača i overena pečatom.
10. Podnošenje *ponuda sa varijantama nije dozvoljeno*.
11. Ponuđač može izvršiti *izmenu, dopunu i opoziv* ponude isključivo u pismenoj formi, izričito i jasno navodeći koji deo ponude se menja, dopunjuje ili opoziva, sa potpisom i pečatom odgovornog lica ponuđača. Izmena, dopuna ili opoziv ponude mora biti dostavljena naručiocu neposredno ili putem pošte u roku određenom za podnošenje ponude.
12. Ponuđač koji je samostalno podneo ponudu *ne može istovremeno da učestvuje u zajedničkoj ponudi ili kao podizvođač, niti da učestvuje u više zajedničkih ponuda*;
13. Ukoliko *angažuje podizvođača*, ponuđač mora da navede u svojoj ponudi procenat ukupne vrednosti nabavke koji će poveriti podizvođaču, deo predmeta nabavke koji će izvršiti preko podizvođača, kao i pravila postupanja naručioca u slučaju da se dospela potraživanja prenose direktno podizvođaču.

Ponuđač je dužan da za podizvođače dostavi Izjavu u skladu sa čl.6 tačka 10. Pravilnika o obaveznim elementima konkursne dokumentacije u postupcima javnih nabavki i načinu dokazivanja ispunjenosti uslova ("Sl.gl.RS" br.29/2013) prilog broj 9 konkursne dokumentacije.

Ako ponuđač u ponudi navede da će delimično izvršenje nabavke poveriti podizvođaču, dužan je da navede naziv podizvođača, a ukoliko ugovor između naručioca i ponuđača bude zaključen, taj podizvođač će biti naveden u ugovoru. Ponuđač je dužan da naručiocu na njegov zahtev, omogući pristup kod podizvođača radi utvrđivanja ispunjenosti uslova.

Ponuđač ne može angažovati kao podizvođača lice koje nije naveo u ponudi, u suprotnom naručilac će raskinuti ugovor, uz obavezu naručioca da isti obavesti organizaciju nadležnu za zaštitu konkurencije, osim ako bi raskidom ugovora naručilac pretrpeo znatnu štetu.

Ponuđač može angažovati kao podizvođača lice koje nije naveo u ponudi ako je na strani podizvođača nakon podnošenja ponude nastala trajnija nesposobnost plaćanja, ako to lice ispunjava sve uslove određene za podizvođača i ukoliko dobije prethodnu saglasnost naručioca.

Ponuđač u potpunosti odgovora naručiocu za izvršenje obaveza iz postupka javne nabavke, odnosno izvršenje ugovornih obaveza, bez obzira na broj podizvođača.

14. Sastavni **deo zajedničke ponude je „sporazum“**, kojim se ponuđači iz grupe međusobno i prema naručiocu obavezuju na izvršenje javne nabavke;

Ponudu može podneti grupa ponuđača.

Svaki ponuđač iz grupe ponuđača mora da dostavi Izjavu u skladu sa čl.6 tačka 10. Pravilnika o obaveznim elementima konkursne dokumentacije u postupcima javnih nabavki i načinu dokazivanja ispunjenosti uslova ("Sl.gl.RS" br.29/2013), (prilog broj 9).

Ponuđači koji podnesu zajedničku ponudu odgovaraju neograničeno solidarno prema naručiocu.

Naručilac zahteva od članova grupe ponuđača da u ponudi navedu imena i odgovarajuće profesionalne kvalifikacije lica koja će biti odgovorna za izvršenje ugovora.

15. **Plaćanje** se vrši odloženo najmanje 30, najviše do 45 dana od dana **izvršene usluge**.

16. **Cena** u ponudi mora biti izražena u dinarima (RSD) bez PDV-a.

17. **Rok** važenja ponude ne može biti kraći od **30** dana.

18. Zainteresovano lice/ponuđač može u pisanom obliku tražiti **od naručioca dodatne informacije ili pojašnjenja** u vezi sa pripremanjem ponude najkasnije pet dana pre isteka roka za podnošenje ponude. Zahtev za dodatne informacije ili pojašnjenje dostavlja se naručiocu putem pošte, elektronske pošte ili putem fax-a, sa naznakom „Zahtev za dodatne informacije,, ili „Zahtev za pojašnjenje,, i sa naznakom predmeta javne nabavke.

Komunikacija se vrši na način određen članom 20. Zakona o javnim nabavkama („Sl.glasnik RS“ br.124/2012).

19. Naručilac može da zahteva **od ponuđača dodatna pojašnjenja** koja će mu pomoći pri pregledu, vrednovanju i upoređivanju ponuda. Naručilac dodatna pojašnjenja može zahtevati u toku postupka stručne ocene ponuda. Zahtev za dodatno pojašnjenje dostavlja se ponuđaču putem pošte, elektronske pošte ili putem fax-a, sa naznakom „Zahtev za dodatno pojašnjenje“ i sa naznakom predmeta javne nabavke.

Komunikacija se vrši na način određen članom 20. Zakona o javnim nabavkama („Sl.glasnik RS“

br.124/2012).

20. Za dodelu ugovora primenjivaće se **kriterijum najniža ponudena cena.**

U slučaju da više ponuda imaju istu ponuđenu cenu, kao povoljnija vrednovaće se ponuda koja ima **povoljnije uslove plaćanja** u pogledu dužeg odloženog roka plaćanja, ukoliko je i to identično, prednost ima ponuda sa kraćim rokom izvršenja radova, a ukoliko više ponuda ima istu ponuđenu cenu, uslove plaćanja i rok izvršenja, najpovoljniji ponuđač će se odrediti žrebom.

21. **Naknadu** za korišćenje patenata, kao i odgovornost za povredu zaštićenih prava intelektualne svojine trećih lica snosi ponuđač.

22. **Način i rok podnošenja zahteva za zaštitu prava**

Zahtev za zaštitu prava može da podnese ponuđač, zainteresovano lice koje ima interes za dodelu ugovora i koji je pretrpeo ili bi mogao da pretrpi štetu zbog postupanja naručioca protivno odredbama ZJN.

Zahtev za zaštitu prava podnosi se naručiocu a kopija se istovremeno dostavlja Republičkoj komisiji za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki.

Zahtev za zaštitu prava se može podneti u toku celog postupka, protiv svake radnje naručioca, osim ako Zakonom nije drugačije određeno.

Zahtevom za zaštitu prava ne mogu se osporavati radnje naručioca preduzete u postupku javne nabavke ako su podnosiocu zahteva bili ili mogli biti poznati razlozi za njegovo podnošenje pre isteka roka za podnošenje zahteva, a podnosilac zahteva ga nije podneo pre isteka tog roka.

Ukoliko se zahtevom za zaštitu prava osporava vrsta postupka, sadržina poziva za podnošenje ponuda ili konkursne dokumentacije, zahtev će se smatrati blagovremenim ukoliko je primljen od strane naručioca **najkasnije tri dana** pre isteka roka za podnošenje ponuda i ukoliko je podnosilac zahteva ukazao naručiocu na eventualne nedostatke i nepravilnosti a naručilac iste nije otklonio.

Zahtev za zaštitu prava kojim se osporavaju radnje koje naručilac preduzme pre isteka roka za podnošenje ponuda, a nakon isteka roka iz člana 149. Stav 3. Zakona o javnim nabavkama smatraće se blagovremenim ukoliko je podnet najkasnije do isteka roka za podnošenje ponuda.

Posle donošenja odluke o dodeli ugovora ili odluke o obustavi postupka, rok za podnošenje zahteva za zaštitu prava je **5 dana** od dana objavljivanja odluke na Portalu javnih nabavki.

Ako je u ovom postupku javne nabavke ponovo podnet zahtev za zaštitu prava od strane istog podnosioca zahteva, u tom zahtevu se ne mogu osporavati radnje naručioca za koje je podnosilac zahteva znao ili mogao znati prilikom podnošenja prethodnog zahteva.

Podnosilac zahteva za zaštitu prava je dužan da zahtev dostavi na način da ga Republička komisija za zaštitu prava i naručilac prime u najkraćem mogućem roku. Ako se zahtev dostavlja neposredno, elektronskom poštom ili faksom, podnosilac zahteva mora imati potvrdu prijema zahteva od strane naručioca, a ukoliko se dostavlja putem pošte mora se poslati preporučeno sa povratnicom. Ako naručilac odbije prijem zahteva, smatra se da je zahtev dostavljen dana kada je prijem odbijen.

Uz zahtev za zaštitu prava prilaže se potvrda o uplati takse.

Podnosilac zahteva za zaštitu prava je dužan da na određeni račun budžeta Republike Srbije uplati taksu u iznosu propisanom članom 156. ZJN.

Taksa se plaća u iznosu od 60.000,00 dinara.

Kao dokaz o uplati takse, u smislu člana 151. stav 1. tačka 6) ZJN, prihvaćiće se:

1. Potvrda o izvršenoj uplati takse iz člana 156. ZJN koja sadrži sledeće

elemente:

- (1) da bude izdata od strane banke i da sadrži pečat banke;
- (2) da predstavlja dokaz o izvršenoj uplati takse, što znači da potvrda mora da sadrži podatak da je nalog za uplatu takse, odnosno nalog za prenos sredstava realizovan, kao i datum izvršenja naloga.
- (3) iznos takse: 60.000,00 dinara.
- (4) broj računa: 840-30678845-06;
- (5) šifru plaćanja: 153 ili 253;
- (6) poziv na broj: **JN- 33/17**;
- (7) svrha: ZZZP, JP "Vojvodinašume" Petrovaradin Ogranak ŠG Sr. Mitrovica; JN **Infrastrukturno-instalaterski radovi, rekonstrukcija elektromreže u fazaneriji Karakuša** 2017.godina redni broj **33/17**;
- (8) korisnik: budžet Republike Srbije;
- (9) naziv uplatioca, odnosno naziv podnosioca zahteva za zaštitu prava za kojeg je izvršena uplata takse;
- (10) potpis ovlašćenog lica banke.

2. Nalog za uplatu, prvi primerak, overen potpisom ovlašćenog lica i pečatom banke ili pošte, koji sadrži i sve druge elemente iz potvrde o izvršenoj uplati takse navedene pod tačkom 1.

3. Potvrda izdata od strane Republike Srbije, Ministarstva finansija, Uprave za trezor, potpisana i overena pečatom, koja sadrži sve elemente iz potvrde o izvršenoj uplati takse iz tačke 1, osim onih navedenih pod (1) i (10), za podnosioca zahteva za zaštitu prava koji imaju otvoren račun u okviru pripadajućeg konsolidovanog računa trezora, a koji se vodi u Upravi za trezor (korisnici budžetskih sredstava, korisnici sredstava organizacija za obavezno socijalno osiguranje i drugi korisnici javnih sredstava);

4. Potvrda izdata od strane Narodne banke Srbije, koja sadrži sve elemente iz potvrde o izvršenoj uplati takse iz tačke 1, za podnosioca zahteva za zaštitu prava (banke i drugi subjekti) koji imaju otvoren račun kod Narodne banke Srbije u skladu sa zakonom i drugim propisom.

23. Ugovor o javnoj nabavci će biti dostavljen ponuđaču u roku od osam dana od isteka roka za podnošenje zahteva za zaštitu prava iz člana 149. Zakona.

Prilog br.6**OBRAZAC PONUDE****Infrastrukturno-instalaterski radovi, rekonstrukcija elektromreže u fazaneriji Karakuša.**

Za nabavku : **Infrastrukturno-instalaterski radovi, rekonstrukcija elektromreže u fazaneriji Karakuša** za Šumsko gazdinstvo Sremska Mitrovica, u postupku javne nabavke male vrednosti broj **33/17**, prema tehničkoj dokumentaciji i na osnovu Odluke Zastupnika ogranka preduzeća ŠG Sremska Mitrovica broj **JN 07-907 od 28.09.2017. godine.**

I OPŠTI PODACI O PONUĐAČU:

1. Poslovno ime ponuđača _____
2. Adresa sedišta ponuđača _____
3. Odgovorna osoba (potpisnik ugovora) _____
4. Osoba za kontakt _____
5. Telefon _____
6. Telefaks _____
7. Elektronska adresa _____
8. Tekući račun ponuđača _____
9. Matični broj ponuđača _____
10. Poreski broj ponuđača _____

II ROK VAŽENJA PONUDE iznosi _____ dana (ponuđač upisuje broj dana važenja ponude- najmanje 90 dana).

III CENA I USLOVI PLAĆANJA

1 HIDROFOR

R br.	Opis radova	Jed. m	Kol.	Jed cena bez PDV a.	Jed. cena sa PDV om.	Ukupna vrednost bez PDV a.	Ukupna vrednost sa PDV om.
1	Demontirati postojeći ugradni metalni ormar dimenzija 400 x 400 x 200 i umesto njega postaviti nov ormar istih dimenzija u koji montirati postojeći prekidač, kontaktor i ostale postojeće elemente i nove automatske osigurače odgovarajuće jačine kom - 8. Ormar šemirati novim provodnicima, klemama šarafima i svom ostalom potrebnom opremom da bi ormar bio u tehnički ispravnom stanju	kom	1				
2	Demontirati postojeće neadekvatne svetiljke kom - 3 i umesto njih postaviti dve svetiljke led 2 x 18 W 1200 x 150 stepena zaštite IP 54 sa prepravkom instalacije za nov broj svetiljki	kom	1				
3	Sitan materijal, nepredviđeni radovi, ispitivanje, merenje i povezivanje instalacije.	pauš					
UKUPNO:							

2 AGREGAT

R br.	Opis radova	Jed. mer e	Kol.	Jed cena bez PDV a.	Jed. cena sa PDV om.	Ukupna vrednost bez PDV a.	Ukupna vrednost sa PDV om.
1	Demontirati postojeći metalni ugradni metalni ormar dimenzija 500 x 500 x 200 i umesto njega postaviti nov ormar istih dimenzija u koji montirati postojeću opremu i ostale postojeće elemente i nove automatske osigurače odgovarajuće jačine kom - 12. Ormar šemirati novim provodnicima, klemama šarafima i svom ostalom potrebnom opremom da bi ormar bio u tehnički ispravnom stanju	kom	1				
2	Demontirati postojeće neadekvatne svetiljke kom - 3 i umesto njih postaviti dve svetiljke led 2 x 18 W 1200 x 150 stepena zaštite IP 54 sa prepravkom instalacije za nov broj svetiljki	kom	1				
3	Sitan materijal, nepredviđeni radovi, ispitivanje, merenje i povezivanje instalacije.	pauš					
UKUPNO:							

3 NN POSTROJENJE

R br.	Opis radova	Jed. mere	Kol.	Jed cena bez PDV a.	Jed. cena sa PDV om.	Ukupna vrednost bez PDV a.	Ukupna vrednost sa PDV om.
1	Demontirati postojeći metalni ugradni metalni ormar dimenzija 500 x 500 x 200 i umesto njega postaviti nov ormar istih dimenzija u koji montirati postojeću opremu i ostale postojeće elemente i nove automatske osigurače odgovarajuće jačine kom - 9. Ormar šemirati novim provodnicima, klemama šarafima i svom ostalom potrebnom opremom da bi ormar bio u tehnički ispravnom stanju	kom	1				
2	Demontirati postojeće neadekvatne svetiljke kom - 3 i umesto njih postaviti dve svetiljke led 2 x 18 W 1200 x 150 stepena zaštite IP 54 sa prepravkom instalacije za nov broj svetiljki	kom	1				
3	NN razvodni ormar dovesti u tehnički ispravno stanje, očistiti razvrstati kablove na slobodne izvode sa novim osiguračima postaviti vrata na kablovskom bloku. Postaviti 3 ampermetra 1 voltmetar sa voltmetarskom sklopkom za merenje faznih i međufaznih napona	kom	1				
4	Demontirati postojeću kompenzaciju i postaviti novu kompenzaciju sa kondenzatorima 25 KVAr kom - 4 kontaktorima i automatskom regulacijom, novim provodnicima i kabal stopicama	kom	1				
5	Sitan materijal, nepredviđeni radovi, ispitivanje, merenje i povezivanje instalacije.	pauš					
UKUPNO:							

4 INKUBATORSKA STANICA

R br.	Opis radova	Jed. mere	Kol.	Jed cena bez PDV a.	Jed. cena sa PDV om.	Ukupna vrednost bez PDV a.	Ukupna vrednost sa PDV om.
1	Zaštiti postojeće razvodne table u baterijama za uzgoj fazana na gredama pod plafonom pertinaks pločama	kom	16				
2	U kuhinji demontirati postojeće neadekvatne svetiljke i umesto njih postaviti svetiljke led 2 x 18 W 1200 x 150 stepena zaštite IP 54	kom	2				
3	U bateriji 1 demontirati postojeće neadekvatne svetiljke i umesto njih postaviti svetiljke led 2 x 18 W 1200 x 150 stepena zaštite IP 54	kom	6				
4	U bateriji 2 demontirati postojeće neadekvatne svetiljke i umesto njih postaviti svetiljke led 2 x 18 W 1200 x 150 stepena zaštite IP 54	kom	8				
5	U inkubatorima demontirati postojeće neadekvatne svetiljke i umesto njih postaviti svetiljke led 2 x 18 W 1200 x 150 stepena zaštite IP 54	kom	22				
6	U baterijama postaviti sijalice led 12 W sa grlom i kablom P/F 2 x 2,5 mm ² , 5 m na visilici koje priključiti na razvodne table na gredama pod plafonom	kom	14				
7	Sitan materijal, nepredviđeni radovi, ispitivanje, merenje i povezivanje instalacije.	pauš					
UKUPNO:							

5 MAGACIN ZRNASTE HRANE

R br.	Opis radova	Jed. mere	Kol.	Jed cena bez PDV a.	Jed. cena sa PDV om.	Ukupna vrednost bez PDV a.	Ukupna vrednost sa PDV om.
1	Isporučiti i postaviti napojni kabal PPOO-Y 5 x 6 mm ² od razvodnog ormara mešaone do uređaja za istovar zrnaste hrane, Kabal postaviti delom u zid štemovanjem i krpljenjem oštećenja a delom kroz zemlju	m	30				
2	Isporučiti i na novo postavljeni kabal postaviti uko-uto priključnicu 32 A 5P	kom	1				
3	Isporučiti i na postojeći kabal od uređaja za istovar postaviti uko-uto utikač 32 A 5P	kom	1				
4	Isporučiti kabal PPOO-Y 3 x 1,5 mm ² uštemovan u zid sa popravkom oštećene površine napojni vod za osvetljenje magacina zrnaste hrane sa OG prekidačem	m	30				
5	Isporučiti i postaviti led reflektore 50 W na zid mešaone za osvetljenje magacina zrnaste hrane	kom	2				
6	Isporučiti i postaviti led reflektore 50 W na zid mešaone za osvetljenje magacina zrnaste hrane	pauš					
UKUPNO:							

6 PRATOVA HALA

R br.	Opis radova	Jed. mere	Kol.	Jed cena bez PDV a.	Jed. cena sa PDV om.	Ukupna vrednost bez PDV a.	Ukupna vrednost sa PDV om.
1	Isporučiti i postaviti na odgovarajućim nosačima metalne kablovske regale PNK 200 sa poklopcima	m	150				
2	Isporučiti i postaviti na regalima PNK 200 kablove PPOO-Y 3 x 2,5 mm ² za priključnice u boksovima za fazane	m	1200				
3	Isporučiti i postaviti OG prekidače 16 A i ispod njih OG priključnice 230V,16A sa povezivanjem kablovima PPOO-Y 3 x 2,5mm ²	kom	36				
4	Demontirati postojeće svetiljke u boksovima i umesto njih postaviti OG razvodne kutije na koje povezati provodnike za led sijalice sa grlima	kom	20				
5	U boksovima postaviti sijalice led 12 W sa grlom i kablom P/F 2 x 2,5 mm ² , 5 m na visilici koje priključiti na OG razvodne kutije na plafonu	kom	36				
6	U postojećem razvodnom ormaru RO-1 zameniti postojeće dotrajale EZN osigurače automatskim osiguračima kom 28 odgovarajuće jačine i dograditi nove automatske osigurače za nov ormar kom 3 od 40 A. Šemiranje ormara izvesti novim provodnicima, klemama i ostalom pripadajućom opremom	kom	1				
7	U postojećem razvodnom ormaru RO-2 dograditi nove automatske osigurače za nov ormar kom 3 od 40 A. Šemiranje ormara izvesti novim provodnicima, klemama i ostalom pripadajućom opremom	kom	1				

8	Isporučiti i postaviti kabal PPOO-Y 5 x 10 mm ² napojne kablove od RO-1 do RO-1A i od RO-2 do RO-2A	m	4				
9	Isporučiti i postaviti razvodni ormar RO-1A izrađen od metala sa opremom prema jednopolnoj šemi 18 komada automatskih osigurača, šinama, Cu češljevima, provodnicima, klemama i svom ostalom opremom za montažu ormara	kom	1				
10	Isporučiti i postaviti razvodni ormar RO-2A izrađen od metala sa opremom prema jednopolnoj šemi 18 komada automatskih osigurača, šinama, Cu češljevima, provodnicima, klemama i svom ostalom opremom za montažu ormara	kom	1				
11	Sitan materijal, nepredviđeni radovi, ispitivanje, merenje i povezivanje instalacije.	pauš					
UKUPNO:							

Ukupna ponuđena cena (1-6) je _____ dinara bez PDV a.

Rok izvršenja radova: _____ dana od dana zaključenja ugovora (najviše 60).

Rok plaćanja: _____ dana (minimalno **30** dana, a najduže do 45 dana, od dana završetka radova).

Garantni rok za dobra i radove je _____ meseci (najmanje 12)

IV NAČIN IZVRŠENJA UGOVORA:

Ponuđač će ugovor izvršavati (zaokružiti):

a) Samostalno

b) Sa podizvođačem:

(navesti poslovno ime i adresu sedišta podizvođača, kao i podatke o procentu ukupne vrednosti nabavke koji će poveriti podizvođaču, kao i deo predmeta nabavke koji će izvršiti preko podizvođača.

c) Zajednički kao grupa ponuđača:

(navesti poslovno ime i adresu sedišta svih ponuđača)

Ponuđač prihvata sve zahteve Naručioca definisane u ovoj konkursnoj dokumentaciji.

Mesto i datum

pečat

Ponuđač

(potpis)

Prilog br. 7

JP "Vojvodinašume"
 ŠG Sremska Mitrovica
 Broj:
 Dana:

M O D E L UGOVORA O KUPOPRODAJI

I Zaključen u Sremskoj Mitrovici, dana _____, između:

1. JP "VOJVODINAŠUME" Petrovaradin, Preradovićeve 2, koje zastupa zastupnik ogranka preduzeća Dragan Vulin, dipl.inž.sum. s jedne strane kao kupca: matični broj:08762198, PIB:101636567 (u daljem tekstu Kupac) i
2. _____, sa sedištem u _____, PIB: _____, Matični broj: _____ koga zastupa Direktor _____ s druge strane kao prodavca (u daljem tekstu: Izvođač) o sledećem:

II **PREDMET UGOVORA I CENA**

Član 1.

Ugovorne strane saglasno konstatuju da se ovaj ugovor zaključuje na osnovu dostavljene ponude Izvođača, koja je izabrana kao najpovoljnija od strane naručioca - ovde Kupca, u postupku javne nabavke male vrednosti radovi: **Infrastrukturno-instalaterski radovi, rekonstrukcija elektromreže u fazaneriji Karakuša.**

Ponuda Izvođača del. broj: _____ od _____ godine čini sastavni deo ovog ugovora.

Član 2.

Predmet ugovora su izvršenje sledećih radova po cenama:

1 HIDROFOR

R br.	Opis radova	Jed. m	Kol.	Jed cena bez PDV a.	Ukupna vrednost bez PDV a.
1	Demontirati postojeći ugradni metalni ormar dimenzija 400 x 400 x 200 i umesto njega postaviti nov ormar istih dimenzija u koji montirati postojeći prekidač, kontaktor i ostale postojeće elemente i nove automatske osigurače odgovarajuće jačine kom - 8. Ormar šemirati novim provodnicima, klemama šarafima i svom ostalom potrebnom opremom da bi ormar bio u tehnički ispravnom stanju	kom	1	Nije potrebno popunjavati ovo kolonu	Nije potrebno popunjavati ovo kolonu
2	Demontirati postojeće neadekvatne svetiljke kom - 3 i umesto njih postaviti dve svetiljke led 2 x 18 W 1200 x 150 stepena zaštite IP 54 sa prepravkom instalacije za nov broj svetiljki	kom	1		
3	Sitan materijal, nepredviđeni radovi, ispitivanje, merenje i povezivanje instalacije.	pauš			
UKUPNO					

2 AGREGAT

R br.	Opis radova	Jed. m.	Kol.	Jed cena bez PDV a.	Ukupna vrednost bez PDV a
1	Demontirati postojeći metalni ugradni metalni ormar dimenzija 500 x 500 x 200 i umesto njega postaviti nov ormar istih dimenzija u koji montirati postojeću opremu i ostale postojeće elemente i nove automatske osigurače odgovarajuće jačine kom - 12. Ormar šemirati novim provodnicima, klemama šarafima i svom ostalom potrebnom opremom da bi ormar bio u tehnički ispravnom stanju	kom	1	Nije potrebno popunjavati ovo kolonu	Nije potrebno popunjavati ovo kolonu
2	Demontirati postojeće neadekvatne svetiljke kom - 3 i umesto njih postaviti dve svetiljke led 2 x 18 W 1200 x 150 stepena zaštite IP 54 sa prepravkom instalacije za nov broj svetiljki	kom	1		

3	Sitan materijal, nepredviđeni radovi, ispitivanje, merenje i povezivanje instalacije.	pauš			
UKUPNO					

3 NN POSTROJENJE

R br.	Opis radova	Jed. mere	Kol.	Jed cena bez PDV a.	Ukupna vrednost bez PDV a
1	Demontirati postojeći metalni ugradni metalni ormar dimenzija 500 x 500 x 200 i umesto njega postaviti nov ormar istih dimenzija u koji montirati postojeću opremu i ostale postojeće elemente i nove automatske osigurače odgovarajuće jačine kom - 9. Ormar šemirati novim provodnicima, klemama šarafima i svom ostalom potrebnom opremom da bi ormar bio u tehnički ispravnom stanju	kom	1	Nije potrebno popunjavati ovo kolonu	Nije potrebno popunjavati ovo kolonu
2	Demontirati postojeće neadekvatne svetiljke kom - 3 i umesto njih postaviti dve svetiljke led 2 x 18 W 1200 x 150 stepena zaštite IP 54 sa prepravkom instalacije za nov broj svetiljki	kom	1		
3	NN razvodni ormar dovesti u tehnički ispravno stanje, očistiti razvrstati kablove na slobodne izvode sa novim osiguračima postaviti vrata na kablovskom bloku. Postaviti 3 ampermetra 1 voltmetar sa voltmetarskom sklopkom za merenje faznih i međufaznih napona	kom	1		
4	Demontirati postojeću kompenzaciju i postaviti novu kompenzaciju sa kondenzatorima 25 KVA _r kom - 4 kontaktorima i automatskom regulacijom, novim provodnicima i kabal stopicama	kom	1		

5	Sitan materijal, nepredviđeni radovi, ispitivanje, merenje i povezivanje instalacije.	pauš			
UKUPNO					

4 INKUBATORSKA STANICA

R br.	Opis radova	Jed. mere	Kol.	Jed cena bez PDV a.	Ukupna vrednost bez PDV a
1	Zaštiti postojeće razvodne table u baterijama za uzgoj fazana na gredama pod plafonom pertinaks pločama	kom	16	Nije potrebno popunjavati ovo kolonu	Nije potrebno popunjavati ovo kolonu
2	U kuhinji demontirati postojeće neadekvatne svetiljke i umesto njih postaviti svetiljke led 2 x 18 W 1200 x 150 stepena zaštite IP 54	kom	2		
3	U bateriji 1 demontirati postojeće neadekvatne svetiljke i umesto njih postaviti svetiljke led 2 x 18 W 1200 x 150 stepena zaštite IP 54	kom	6		
4	U bateriji 2 demontirati postojeće neadekvatne svetiljke i umesto njih postaviti svetiljke led 2 x 18 W 1200 x 150 stepena zaštite IP 54	kom	8		
5	U inkubatorima demontirati postojeće neadekvatne svetiljke i umesto njih postaviti svetiljke led 2 x 18 W 1200 x 150 stepena zaštite IP 54	kom	22		
6	U baterijama postaviti sijalice led 12 W sa grlom i kablom P/F 2 x 2,5 mm ² , 5 m na visilici koje priključiti na razvodne table na gredama pod plafonom	kom	14		
7	Sitan materijal, nepredviđeni radovi, ispitivanje, merenje i povezivanje instalacije.	pauš			
UKUPNO					

5 MAGACIN ZRNASTE HRANE

R br.	Opis radova	Jed. mere	Kol.	Jed cena bez PDV a.	Ukupna vrednost bez PDV a.
1	Isporučiti i postaviti napojni kabal PPOO-Y 5 x 6 mm ² od razvodnog ormara mešaone do uređaja za istovar zrnaste hrane, Kabal postaviti delom u zid štemovanjem i krpljenjem oštećenja a delom kroz zemlju	m	30	Nije potrebno popunjavati ovo kolonu	Nije potrebno popunjavati ovo kolonu
2	Isporučiti i na novo postavljeni kabal postaviti uko-uto priključnicu 32 A 5P	kom	1		
3	Isporučiti i na postojeći kabal od uređaja za istovar postaviti uko-uto utikač 32 A 5P	kom	1		
4	Isporučiti kabal PPOO-Y 3 x 1,5 mm ² uštemovan u zid sa popravkom oštećene površine napojni vod za osvetljenje magacina zrnaste hrane sa OG prekidačem	m	30		
5	Isporučiti i postaviti led reflektore 50 W na zid mešaone za osvetljenje magacina zrnaste hrane	kom	2		
6	Isporučiti i postaviti led reflektore 50 W na zid mešaone za osvetljenje magacina zrnaste hrane	pauš			
UKUPNO					

6 PRATOVA HALA

R br.	Opis radova	Jed. mere	Kol.	Jed cena bez PDV a.	Ukupna vrednost bez PDV a.
1	Isporučiti i postaviti na odgovarajućim nosačima metalne kablovske regale PNK 200 sa poklopcima	m	150	Nije potrebno popunjavati ovo kolonu	Nije potrebno popunjavati ovo kolonu
2	Isporučiti i postaviti na regalima PNK 200 kablove PPOO-Y 3 x 2,5 mm ² za priključnice u boksovima za fazane	m	1200		
3	Isporučiti i postaviti OG prekidače 16 A i ispod njih OG priključnice 230V,16A sa povezivanjem kablova PPOO-Y 3 x 2,5mm ²	kom	36		
4	Demontirati postojeće svetiljke u boksovima i umesto njih postaviti OG razvodne kutije na koje povezati provodnike za led sijalice sa grlima	kom	20		
5	U boksovima postaviti sijalice led 12 W sa grlom i kablom P/F 2 x 2,5 mm ² , 5 m na visilici koje priključiti na OG razvodne kutije na plafonu	kom	36		
6	U postojećem razvodnom ormaru RO-1 zameniti postojeće dotrajale EZN osigurače automatskim osiguračima kom 28 odgovarajuće jačine i dograditi nove automatske osigurače za nov ormar kom 3 od 40 A. Šemiranje ormara izvesti novim provodnicima, klemama i ostalom pripadajućom opremom	kom	1		
7	U postojećem razvodnom ormaru RO-2 dograditi nove automatske osigurače za nov ormar kom 3 od 40 A. Šemiranje ormara izvesti novim provodnicima, klemama i ostalom pripadajućom opremom	kom	1		
8	Isporučiti i postaviti kabal PPOO-Y 5 x 10 mm ² napojne kablove od RO-1 do RO-1A i od RO-2 do RO-2A	m	4		

9	Isporučiti i postaviti razvodni ormar RO-1A izrađen od metala sa opremom prema jednopolnoj šemi 18 komada automatskih osigurača, šinama , Cu češljevima , provodnicima, klemama i svom ostalom opremom za montažu ormara	kom	1		
10	Isporučiti i postaviti razvodni ormar RO-2A izrađen od metala sa opremom prema jednopolnoj šemi 18 komada automatskih osigurača, šinama , Cu češljevima , provodnicima, klemama i svom ostalom opremom za montažu ormara	kom	1		
11	Sitan materijal, nepredviđeni radovi, ispitivanje, merenje i povezivanje instalacije.	pauš			
UKUPNO					

Ukupna vrednost ugovora (1-6) je _____ dinara, bez PDV-a.

Član 3.

Ugovorne strane su saglasne da je cena radova iz člana 2. ovog ugovora fiksna, izražena u dinarima, bez uračunatog PDV-a.

III ROK I NAČIN PLAĆANJA

Član 4.

Kupac je obavezan da izvrši plaćanje radova i robe u roku od _____ dana od dana nastanka dužničko-poverilačkog odnosa. Dužničko-poverilački odnos nastaje danom ispostavljanja fakture.

Član 5.

Izvođač je obavezan da za izvršene ispostavi Kupcu fakturu u skladu sa važećim propisima, u roku od 3 dana od dana izvršenja usluge.

Izvođač će fakturisanje izvršenih radova, vršiti saglasno cenama iz dostavljene ponude.

Izvođač je obavezan da na fakturi obavezno navede broj i datum ugovora za izvršene radove.

Član 6.

Plaćanje za primljenu robu vrši virmanski Kupac, kome su izvršeni radovi.

IV NAČIN, MESTO I ROK IZVRŠENJA

Član 7.

Radovi koji su predmet ovog ugovora izvodi Izvođač o svom trošku.

Član 8.

Radovi se uzvode u fazaneriji Karakuša, Platičevo, Šabačka bb.

Član 9.

Rok izvršenja radova je ____dana od dana zaključenja ugovora.

V UGOVORNA KAZNA

Član 10.

U slučaju kašnjenja u izvođenju radova, određiće se naknadni rok.

Ukoliko kupac ne odredi Izvođaču naknadni rok ili naknadni rok odredi a radovi ne budu izvršeni u tom roku, Izvođač je obavezan da kupcu plati ugovornu kaznu u iznosu od 0,5% od vrednosti neizvršenih radova za svaki dan zakašnjenja, a maksimalno 5% od vrednosti ugovora.

VI PRELAZ RIZIKA

Član 11.

Izvođač snosi rizik za slučajnu propast ili oštećenje robe za ugradnju, a od tog trenutka rizik snosi Kupac.

VII ODGOVORNOST ZA PRAVNE I MATERIJALNE NEDOSTATKE

Član 12.

Izvođač odgovara ako na robu koja je predmet ugradnje postoji neko pravo trećeg lica, koje isključuje, umanjuje ili ograničava prava Kupca, a o čijem postojanju Kupac nije obavestjen niti je pristao da uzme robu opterećenu tim pravom.

Član 13.

Izvođač odgovara za materijalne nedostatke robe koja je predmet ugradnje i koje je ona imala u času prelaza rizika na Kupca, bez obzira na to da li su mu bili poznati.

Izvođač odgovara i za one materijalne nedostatke koji se pojave posle prelaza rizika na Kupca, ako su posledica uzroka koji je postojao pre toga.

VIII KVALITET RADOVA

Član 14.

Garantni rok za izvršene radove i ugrađene delove je _____ meseci.

Izvođač odgovara za kvalitet izvršenih radova i ugrađenih delova u garantnom roku.

Izvođač se oslobađa odgovornosti za nastale promene u kvalitetu koje su posledica nepravilnog održavanja i korišćenja dobra od strane Kupca.

IX OSLOBAĐANJE OD ODGOVORNOSTI

Član 16.

Okolnosti nezavisne od volje ugovornih strana, koje ni pažljiva strana ne bi mogla izbeći, niti bi mogla otkloniti posledice takvih okolnosti, smatraće se kao slučajevi koji oslobađaju od odgovornosti, ako nastupe nakon zaključenja ugovora i sprečavaju njegovo potpuno ili delimično izvršenje (viša sila).

Nastupanje više sile oslobađa od odgovornosti ugovorne strane za kašnjenje u izvršenju ugovorenih obaveza. O datumu nastupanja, trajanju i datumu prestanka više sile, ugovorene strane su obavezne, da jedna drugu obaveste pismenim putem u roku od 3 dana.

Kao slučajevi više sile smatraju se prirodne katastrofe, požar, poplava, eksplozija, saobraćajne nesreće, odluke organa vlasti i drugi slučajevi koji su zakonom predviđeni kao viša sila.

Član 17.

Nastupanje okolnosti iz prethodnog člana produžiće rok za izvršenje ugovornih obaveza za vreme koje po svom trajanju odgovara višoj sili.

Ako se trajanje više sile produži nakon ugovorenog roka, svaka strana ima pravo da raskine ugovor, bez obaveze plaćanja naknade štete drugoj strani

X RASKID UGOVORA

Član 18.

Ugovorna strana nezadovoljna ispunjenjem ugovornih obaveza druge ugovorne strane može zahtevati raskid ugovora, pod uslovom da je svoje ugovorne obaveze u potpunosti i blagovremeno izvršila.

Raskid ugovora se zahteva pismenim putem, sa raskidnim rokom od 30 dana.

XI IZMENE I DOPUNE UGOVORA

Član 19.

Izmene i dopune ovog Ugovora moguće su samo uz pristanak obe ugovorne strane, koji je dat u pisanom obliku.

XII PRIMENA ZOO

Član 20.

Na sva pitanja koja nisu regulisana ovim ugovorom, primenjuju se odredbe Zakona o obligacionim odnosima.

XIII SPOROVI

Član 21.

Ugovorne strane su saglasne da se eventualni sporovi po ovom Ugovoru rešavaju sporazumno, a u slučaju da to nije moguće, ugovaraju stvarnu i mesnu nadležnost Privrednog suda u Sremskoj Mitrovici.

XIV STUPANJE NA SNAGU UGOVORA

Član 22.

Ovaj Ugovor stupa na snagu danom potpisivanja obe ugovorne strane.

XV ZAVRŠNE ODREDBE

Član 23.

Ovaj Ugovor sačinjen je u 4 (četiri) istovetnih primeraka, od kojih svakoj ugovornoj strani pripada po 2 (dva) primerka.

Za Izvođača

Za Kupca
Zastupnik ogranka preduzeća

Dragan Vulin, dipl.inž.šum

Prilog br.8

OBRAZAC TROŠKOVA PRIPREME PONUDE

u skladu sa članom 6. tačka 9. Pravilnika o obaveznim elementima konkursne dokumentacije u postupcima javnih nabavki i načinu dokazivanja ispunjenosti uslova ("Sl.glasnik RS" br.29/2013)

Ukupni troškovi ponuđača _____
(naziv ponuđača)

prilikom pripreme ponude za učestvovanje u postupku j. nabavke male vrednosti **Infrastrukturno-
instalaterski radovi, rekonstrukcija elektromreže u fazaneriji Karakuša**, naručioca JP
„Vojvodinašume“ ŠG Sremska Mitrovica, iznose:

	Iznos troškova u din. bez PDV-a.
Ukupan iznos troškova:	

Ukupni troškovi ponuđača _____
(naziv ponuđača)

Mesto i datum

Ponuđač

M.P.

Napomena: Na osnovu člana 88. Zakona o javnim nabavkama („Sl.glasnik RS”, br.124/2012) troškove pripreme i podnošenja ponude snosi isključivo ponuđač i ne može tražiti od naručioca naknadu troškova. Ako postupak javne nabavke bude obustavljen iz razloga koji su na strani naručioca, naručilac je dužan da ponuđaču nadoknadi **troškove izrade uzorka ili modela**, ako su izrađeni u skladu sa tehničkim specifikacijama naručioca i **troškove pribavljanja sredstva obezbeđenja**, pod uslovom da je ponuđač tražio naknadu tih troškova u svojoj ponudi.

Prilog br.9

I Z J A V A

U skladu sa članom 26. ZJN, pod punom materijalnom i krivičnom odgovornošću potvrđujem da je:
Ponuda za javnu nabavku **Infrastrukturno-instalaterski radovi, rekonstrukcija elektromreže u fazaneriji Karakuša**, podneta nezavisno, bez dogovora sa drugim ponuđačima ili zainteresovanim licima.

Ponuđač

(mesto i datum)

(potpis i pečat)

Prilog br.10

I Z J A V A

u skladu sa članom 75. Stav 2 Zakona o javnim nabavkama

ponuđača _____
(naziv i adresa ponuđača)

da je pri sastavljanju ponude za javnu nabavku **Infrastrukturno-instalaterski radovi, rekonstrukcija elektromreže u fazaneriji Karakuša**, naručioca JP „VOJVODINAŠUME” ŠG Sremska Mitrovica, poštovao obaveze koje proizilaze iz važećih propisa o zaštiti na radu, zapošljavanju i uslovima rada, zaštiti životne sredine.

(mesto i datum)

Ponuđač

(potpis i pečat)

Prilog br.11

U skladu sa članom 75. Stav 2 Zakona o javnim nabavkama pod punom materijalnom, moralnom i krivičnom odgovornošću dajem sledeću

IZJAVU

Ponudač _____ iz _____

Adresa: _____ Matični broj _____

Ispunjava uslove iz čl. 75 st. 2. ZJN u postupku javne nabavke male vrednosti **Infrastrukturno-
instalaterski radovi, rekonstrukcija elektromreže u fazaneriji Karakuša**, i to:

Da ne postoji mera zabrane obavljanja delatnosti koja je na snazi u vreme podnošenja ponude.

Mesto i datum

Odgovorno lice

(Potpis i pečat)