



VOJVODINAŠUME

JP „VOJVODINAŠUME“

ŠG „Sremska Mitrovica“

Parobrodska 2, Sremska Mitrovica

Broj: 07-1172/1

Dana: 15.12.2017.

Na osnovu člana 63. stav 2 i 3. Zakona o javnim nabavkama (Sl. glasnik RS“ br. 124/2012, 14/2015 i 68/2015), a po zahtevu za dodatnim pojašnjenjem dostavljenog od strane zainteresovanog lica i zavedenog pod del. br. JN 07-1172 od 14.12.2017.god. u postupku javne nabavke br. 41/17: Elektropumpe za vodu II, za ogranak preduzeća ŠG “Sremska Mitrovica”, objavljenog na Portalu javnih nabavke, internet stranici naručioca dana 13.12.2017., shodno nadležnostima utvrđenim rešenjem naručioca br. 1088 od 21.11.2017.g. daju se

I DODATNE INFORMACIJE I POJAŠNENJA u vezi sa pripremanjem ponude za javnu nabavku

U zahtevu je traženo pojašnjenje, odnosno postavljeno je pitanje:

1. Pitanje – pojašnjenje br. 1:

Na strani 6/22 Javne nabavke male vrednosti "Elektro pumpe za vodu II 2017. godina redni broj 41/17", pod tehničkim karakteristikama date su samo najmanje tražene vrednosti. Molim Vas da navedete koja je radna tačka elektro pumpe ili da navedete koje su maksimalne vrednosti Q i H, kao i maksimalnu snagu elektro motora pumpe.

Komisija naručioca, na postavljeno pitanje odgovara:

Karakteristike pumpe: H najmanje 8 metara i Q najmanje 500lit/min podrazumevaju radnu tačku elektropumpe. Maksimalne vrednosti nisu ograničena.
Maksimalna snaga elektro motora pumpe je 2,7 KW.

PREDSEDNIK KOMISIJE

Miroljub Lukić inž polj.

DOSTAVITI:

- Portal Uprave za javne nabavke
- Internet stranica naručioca
- arhivi