



## **VOJVODINAŠUME**

**JP „VOJVODINAŠUME“**

**ŠG „Sremska Mitrovica“**

**Parobrodska 2, Sremska Mitrovica**

**Broj: 07-1175/1**

**Dana: 15.12.2017.**

Na osnovu člana 63. stav 2 i 3. Zakona o javnim nabavkama (Sl. glasnik RS“ br. 124/2012, 14/2015 i 68/2015), a po zahtevu za dodatnim pojašnjenjem dostavljenog od strane zainteresovanog lica i zavedenog pod del. br. JN 07-1175 od 14.12.2017.god. u postupku javne nabavke br. 41/17: Elektropumpe za vodu II, za ogranak preduzeća ŠG “Sremska Mitrovica”, objavljenog na Portalu javnih nabavke, internet stranici naručioca dana 13.12.2017., shodno nadležnostima utvrđenim rešenjem naručioca br. 1088 od 21.11.2017.g. daju se

### **II DODATNE INFORMACIJE I POJAŠNENJA u vezi sa pripremanjem ponude za javnu nabavku**

U zahtevu je traženo pojašnjenje, odnosno postavljeno je pitanje:

1. Pitanje – pojašnjenje br. 1:

D ali se može isporučiti i pupa sa elektromotorom manjim od 2kw, a da zadovoljava prethodna dva uslova protok veći od 500l/min i napor veći od 8m?

Da li postoje uslovi što se tiču potisnog dela - prečnik , horizontalan , vertikaln, napon elektromotora 220V ili 400V , zaštita od rada na suvo da li podrazumeva plovak na pumpi?

Komisija naručioca, na postavljeno pitanje odgovara:

Snaga elektromotora ne manja od 1,5 kw, stim da ispunjava uslove protok veći od 500 lit/min, i visinu dizanja veću od 8m.

Potisni deo vertikaln, napon elektromotora je 400 V, zaštita od rada na suvo podrazumeva plovak na pumpi.

**PRESEDNIK KOMISIJE**

Miroljub Lukić inž polj.

**DOSTAVITI:**

- Portal Uprave za javne nabavke
- Internet stranica naručioca
- arhivi