

Broj: 1049/1

Datum: 29.06.2018.

Na osnovu člana 63. stav 3. Zakona o javnim nabavkama ("Sl. glasnik RS" br. 124/12, 14/15 i 68/15), a po Zahtevu za dodatnim informacijama ili pojašnjenjima konkursne dokumentacije, dostavljenog od strane zainteresovanog lica dana 29.06.2018. godine, zavedenog pod del. brojem 1049, kojim se traže dodatna pojašnjenja u vezi sa pripremanjem ponude po pozivu za podnošenje ponuda broj 25/18, objavljenom na Portalu javnih nabavki i internet stranici JP "Vojvodinašume" Petrovaradin, , kao i na Portalu službenih glasila RS i baze propisa dana 05.06.2018. godine, za javnu nabavku RADOVA: **ADAPTACIJE I REKONSTRUKCIJE OBJEKATA 2018.GOD. U OTVORENOM POSTUPKU**, daju se sledeće:

**VI DODATNE INFORMACIJE I POJAŠNENJA  
u vezi sa pripremanjem ponude za javnu nabavku**

Postavljeno je sledeće **pitanje**:

Pitanje 1: Na strani 256 predmera radova stoji opis pozicije "PVC prozori , pozicija 10. Obračun po komadu." Uvidom u projekat koji ste okačili na porzal uvideli smo da u šemi stolarije ne postoji pozicija 10. Molimo vas da nam razjasnite da li postoji ova pozicija na objektu i ukoliko postoji da okačite šemu kako bismo uradili cenu.

**ODGOVOR:**

**Sve pozicije prozora u potkrovlju-kojih je ukupno 12 obuhvaćene su Pozicijom 9 u šemi bravarije, kao i u pedmeru.** Od toga je potrebno naručiti:

**-6 prozora prema šemi POS9 (dimenzija 185/147cm)**

**-6 prozora koji su istih dimenzija, samo ogledalski preslikani u odnosu na POS 9**

(kako bi zajedno gradili trougaonu stukuturu krovne badže). Ovi prozori koji su ogledalski okrenuti u odnosu na POS9 su u osnovama označeni kao pozicije **POS 11 (5prozora na crtežu)** i **POS 10 (1prozor**, čije dimenzije treba proveriti na licu mesta nakon zidanja dimnajačke vertikale).

**\*Napomena: Sve mere otvora proveriti na licu mesta.**

Voleli bismo da naglasimo da prozori treba da budu tipa Rehau ili sl., sa dvostrukim zastakljenjem - niskoemisionim staklima sa ispunom u vidu argona (4-15-4mm), U =1.3. Takođe je potrebno obratiti pažnju na oblaganje PVC profila prozora folijom u dezenu drveta- tamnog hrasta.

**PREDSEDNIK KOMISIJE**  
Stevo Kuzmanović, dipl.inž.šum.

Dostaviti:

- na Portalu javnih nabavki;
- na Internet stranici Naručioaca;
- Službi za komerc.poslove i marketing;
- Arhivi JP;