

Broj: 01-98/4
Dana: 24.01.2018. godine
stranica:<http://www.vojvodinasume.rs>

Na osnovu člana 63. Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik RS“ broj 124/12, 14/15 i 68/15) i Rešenja o obrazovanju komisije broj 01-98/1 od 20.12.2017. god. u postupku javne nabavke male vrednosti usluga - **Servisiranje uređaja sa sistemom za hlađenje 2017. godine**, po partijama, br. 33/17, naručioca JP “Vojvodinašume“ Petrovaradin, ŠG “Banat” Pančevo, komisija za javnu nabavku, u roku predviđenom za podnošenje ponuda, donosi:

ODLUKU

O PRVIM IZMENAMA I DOPUNAMA KONKURSNE DOKUMENTACIJE

I U Konkursnoj dokumentaciji br. 01-98/3 od 16.01.2018. god, za javnu nabavku usluge - Servisiranje uređaja sa sistemom za hlađenje 2017. godine po partijama, vrše se izmene u u prilogu br 2. - Tehničke karakteristike za **partiju 1 – Održavanje sistema za hlađenje, hladnjače u ŠRC “Čardak” Deliblato** tako što se menja deo opisa tehničkih karakteristika za plusnu i minusnu hladnjaču, te da Obrazac Tehničkih karakteristika za partiju br.1, sada glasi:

1. TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

2.1. Partija 1 - Održavanje sistema za hlađenje, hladnjače u ŠRC “Čardak” Deliblato

1.1. Plusna hladnjača, dimenzije d1,33xš1,82xv2,05 m

- Servisiranje i zamena dotrajale oplata hladnjače plastificiranim belim limom debljine 0.5mm površine 35m²,
- Servisiranje vrata hladnjače sa zamenom dotrajalih elemenata, sa ugradnjom nove brave sa ključem, šarki i diht gume.
- Nabavka i ugradnja plusne rashladne jedinice za postizanje temperature 0-4 C°, koja zadovoljava dnevni unos hrane do 300 kg pri prosečnoj spoljnoj temperaturi od 25 C°.

Rashladna jedinica sačinjena od komponenti:

Kompresor L’Unite CAJ 9513 TU ili odg. _____ *

Kondezator Favor CD **84, 3,2 kw** ili odg. _____ *

Presostat Danfoss kp 15 ili odg. _____ *

Termoekspanzioni ventil Danfoss TES 2 ili odg. _____ *

Risiver boca Favor od minimum 2 litre ili odg. _____ *

Filter Kastel 163 ili odg. _____ *

Vidno staklo Kastel ili odg. _____ *

Elektromagnetni ventil Kastel ili odg. _____ *

- Komandni ormar sa odgovarajucim zaštitama i procesorom Elivel 974 plus ili odg. _____ *
- Komponente u komandnom ormaru sklopke Končar ili odg. i osiguraci Eti ili odg.
- Punjenje sistema freonom Global F 404 A 10.6kg

1.2. **Minusna hladnjaca** (-15 do -18 C°)

- Defektaža rashladnih komponenti
- Ispiranje gasne instalacije freonom **R 11 ili R141b (količina zavisi od zaprljanosti sistema)**
- Zamena ventilske ploče u kompresoru **DORIN K300CS**
- Zamena sintetičkog ulja SL 32 2 litre
- Zamena filtera Kastel 164
- Zamena elektromagnetnog filtera Kastel
- Zamena termoeksplzivnog ventila Danfoss TES 2
- Zamena risiver boce Favor od minimum 8 litara
- Zamena grejača vrata 350w 7.5m
- Izrada komandnog ormara sa odgovarajucim zaštitama i procesorom Elivel974 plus ili odg. _____ *
- Punjenje sistema freonom Global F 404 A 10.6kg

** Napomena : Ponuđač je u obavezi da upiše naziv modela/proizvođača opreme koju nudi. U suprotnom, njegova će ponuda biti ocenjena kao neprihvatljiva.*

Po završetku montaže potrebno je proveriti rashladni sistem da li je sve dobro zavareno, napuniti freonom, izvršiti probu na pritisak i pustiti u rad. Kada se sistem urežimi biće potpisan primopredajni zapisnik između ovlašćenih predstavnika naručioca i izvođača.

Garantni rok: _____ godine (minimum 2 godine)

Ponuđač je dužan da prilikom isporuke opreme za hladnjaču, naručiocu izda **garanciju/garantni list** proizvođača opreme, koji iznosi minimum 2 godine, u kome je ponuđač obavezan da u skladu sa uslovima proizvođačke garancije izvrši popravku neispravnog dobra, nabavku i ugradnju rezervnog dela i otklanjanje kvara o svom trošku, dovođenjem dobra u ispravno stanje.

ZAHTEVANI KVALITET DOBARA

Sva ponuđena dobra za koja je dato upućivanje na robnu marku moraju ispunjavati zahteve Naručioca u pogledu traženih karakteristika. **Ponuđač ima pravo da ponudi ekvivalent tražene rashladne opreme pod uslovom da dokaže da je kvalitet ponuđenog dobra odgovarajući ili superioran u odnosu na zahtevani.**

Uz ponudu je potrebno priložiti uverenje o kvalitetu, proizvođačku deklaraciju ili dr. uporednu dokumentaciju za svu ponuđenu rashladnu opremu kao dokaz da je ponuđeno dobro odgovarajućeg kvaliteta i karakteristika.

Kvalitet dobara, koja su predmet ove nabavke, mora u potpunosti odgovarati važećim domaćim i međunarodnim standardima za predmetnu robu.

Za navedena dobra zahteva se standardni nivo kvaliteta, u skladu sa pozitivnim zakonskim i podzakonskim propisima, koji važe u delatnostima proizvodnje i prometa na domaćem tržištu, a koji su predmet nabavke.

Mesto i datum:

Ponudač:

Ponudač potpisuje ovaj obrazac u okviru poglavlja tehničke karakteristike, čime isti potvrđuje da je u potpunosti upoznat sa zahtevanim Tehničkim karakteristikama (specifikacijama) i da će iste u celosti ispuniti ukoliko njemu bude dodeljen ugovor, što potvrđuje potpisom i pečatom ovog obrasca.

II Menja se Obrazac ponude za partiju 1, u delu uslova ponude, koji sada glasi:

5.1. ODRŽAVANJE SISTEMA ZA HLAĐENJE, HLADNJAČE U ŠRC "ČARDAK" DELIBLATO

I CENA

Red. br.	Opis	Cena u dinarima bez PDV	Cena u dinarima sa PDV
Plusna hladnjača			
1	Servisiranje i zamena dotrajale oplata hladnjače plastificiranim belim limom debljine 0.5mm površine 35m ²		
2	Servisiranje vrata hladnjače sa zamenom dotrajalih elemenata, sa ugradnjom nove brave sa ključem, šarki i diht gume		
3	Nabavka i ugradnja plusne rashladne jedinice za postizanje temperature 0-4 C°, koja zadovoljava dnevni unos hrane do 300 kg pri prosečnoj spoljnoj temperaturi od 25 C°. Rashladna jedinica sačinjena od komponenti: Kompresor L'Unite CAJ 9513 TU ili odg. _____* Kondezator Favor CD 84, 3,2 kw ili odg. _____* Presostat Danfoss kp 15 ili odg. _____* Termoekspanzioni ventil Danfoss TES 2 ili odg. _____* Risiver boca Favor od minimum 2 litre ili odg. _____* Filter Kastel 163 ili odg. _____* Vidno staklo Kastel ili odg. _____* Elektromagnetni ventil Kastel ili odg. _____*		
4	Komandni ormar sa odgovarajucim zaštitama i procesorom Elivel 974 plus ili odg. _____*		
5	Komponente u komandnom ormaru sklopke Končar ili odg. i osiguraci Eti ili odg		
6	Punjenje sistema freonom Global F 404 A 10.6kg		
Minusna hladnjaca (-15 do -18 C°)			
7	Defektaža rashladnih komponenti		
8	Ispiranje gasne instalacije freonom R 11 ili R141b		
9	Zamena ventilske ploče u kompresoru DORIN K300CS		

10	Zamena sintetičkog ulja SL 32 2 litre		
11	Zamena filtera Kastel 164		
12	Zamena elektromagnetnog filtera Kastel		
13	Zamena termoeksplzivnog ventila Danfoss TES 2		
14	Zamena risiver boce Favor od minimum 8 litara		
15	Zamena grejača vrata 350w 7.5m		
16	Izrada komandnog ormara sa odgovarajucim zaštitama i procesorom Elivel974 plus ili odg. _____*		
17	Punjenje sistema freonom Global F 404 A 10.6kg		
UKUPNA VREDNOST U DINARIMA:			

* Napomena : Ponuđač je u obavezi da upiše naziv modela/proizvođača opreme koju nudi. U suprotnom, njegova će ponuda biti ocenjena kao neprihvatljiva.

II ROK IZVRŠENJA USLUGE: _____ radnih dana od dana sklapanja Ugovora i dana pismenog poziva Naručioca (maksimalno 30 dana).

USLOVI PLAĆANJA: Odloženo plaćanje, u roku od _____ dana (najmanje 20 a najviše 45 dana) od dana izvršenja usluge i puštanja hladnjače u rad.

GARANTNI ROK: _____ meseci (minimalno 24 meseca na ugrađeni materijal i opremu)

ROK VAŽENJA PONUDE: _____ dana (minimalno 30 dana) od dana otvaranja ponude.

Datim i mesto

PONUĐAČ

M.P.

Napomene: Obrazac ponude ponuđač mora da popuni, overi pečatom i potpiše, čime potvrđuje da su tačni podaci koji su u obrascu ponude navedeni. Ukoliko ponuđači podnose zajedničku ponudu, grupa ponuđača može da se opredeli da obrazac ponude potpisuju i pečatom overavaju svi ponuđači iz grupe ponuđača ili grupa ponuđača može da odredi jednog ponuđača iz grupe koji će popuniti, potpisati i pečatom overiti obrazac ponude. Ukoliko se grupa ponuđača odlučila da odredi nosioca posla, obrazac takve Izjave se daje u narednom poglavlju konkursne dokumentacije.

III Zbog napred navedenih izmena, menja se Obrazac modela ugovora koji sada glasi:

5. MODEL UGOVORA

Model ugovora ponuđač mora da popuni, overi pečatom i potpiše, čime potvrđuje da prihvata elemente modela ugovora. Ukoliko ponuđač navede da će delimično izvršenje nabavke poveriti podizvođaču, dužan je da navede naziv podizvođača i deo usluga koje mu poverava. U slučaju zajedničke ponude, dužan je da navede naziv svakog člana grupe ponuđača, a svaki član grupe ponuđača je u obavezi da popunjeni model ugovora overi i potpiše.

JP "Vojvodinašume" Petrovaradin

ŠG "Banat" Pančevo

Broj: _____

Datum: _____

UGOVOR O SERVISIRANJU UREĐAJA SA SISTEMOM ZA HLAĐENJE

Zaključen u Pančevu, dana _____ 2018. godine između:

1. JP "VOJVODINAŠUME" Petrovaradin, ŠG "Banat" Pančevo, Maksima Gorkog 24, MB 08762198, PIB :101636567, br.računa 355-1035214-38 Vojvodanska banka, koje zastupa zastupnik ogranka Željko Sušec, mast.ek. kao naručilac usluge (u daljem tekstu: NARUČILAC) i

2. _____, MB _____, PIB _____, broj računa _____ banka, koje zastupa _____ kao izvođač usluge (u daljem tekstu: IZVOĐAČ) _____ (podaci o podizvođačima/učesnicima u zajedničkoj ponudi)

Član 1.

Ugovorne strane saglasno konstatuju da se ovaj Ugovor dodeljuje prema dostavljenoj ponudi izvodjača usluge br. _____ od _____ koja je prihvaćena od strane naručioca usluge, i koja je sastavni deo ovog Ugovora.

Izvodjač se obavezuje da savesno i stručno izvrši uslugu **servisiranja uređaja sa sistemom za hlađenje**, prema konkursnoj dokumentaciji naručioca br.01-98/3 i ponudi Izvodjača br. ____ od _____ god., a u skladu sa važećim tehničkim propisima, standardima i normativima koji važe za ovu vrstu usluge.

Član 2.

Naručilac obezbedjuje interni nadzor u toku izvođenja radova:

Za partiju 1 – Održavanje sistema za hlađenje, hladnjače u ŠRC "Čardak" Deliblato

1. Slobodan Radojević, dipl.ing.šum.

2. Dejan Stanić, polj.teh.
3. Dejan Popov, elektromehaničar

Za partiju 2 – Remont i održavanje hladnjače u Dubovcu

4. Jeličić Nenad, dipl.ing.šum.
5. Dragan Stojkov, tehnolog
6. Predrag Popara, šum. teh.

Izvodjač je dužan da postupi po primedbama i predlozima nadzora, da otkloni nedostatke u radovima o sopstvenom trošku, a sve u cilju ispunjavanja ugovorenih obaveza.

Član 3.

Ugovorne strane saglasno utvrđuju vrednost usluge iz člana 1. ovog ugovora u iznosu od _____ dinara bez PDV, odnosno _____ dinara sa PDV.

Za partiju 1 - Održavanje sistema za hlađenje, hladnjače u ŠRC "Čardak" Deliblato

Vrednost održavanja hladnjača u u ŠRC "Čardak" Deliblato je utvrđena na osnovu opisa i cena prema sledećoj specifikaciji:

Red. br.	Opis	Cena u dinarima bez PDV
Plusna hladnjača		
1	Servisiranje i zamena dotrajale oplata hladnjače plastificiranim belim limom debljine 0.5mm površine 35m ²	
2	Servisiranje vrata hladnjače sa zamenom dotrajalih elemenata, sa ugradnjom nove brave sa ključem, šarki i diht gume	
3	Nabavka i ugradnja plusne rashladne jedinice za postizanje temperature 0-4 C°, koja zadovoljava dnevni unos hrane do 300 kg pri prosečnoj spoljnoj temperaturi od 25 C°. Rashladna jedinica sačinjena od komponenti: Kompresor L'Unite CAJ 9513 TU ili odg. _____* Kondezator Favor CD 84, 3,2 kw ili odg. _____* Presostat Danfoss kp 15 ili odg. _____* Termoekspanzioni ventil Danfoss TES 2 ili odg. _____* Risiver boca Favor od minimum 2 litre ili odg. _____* Filter Kastel 163 ili odg. _____* Vidno staklo Kastel ili odg. _____* Elektromagnetni ventil Kastel ili odg. _____*	
4	Komandni ormar sa odgovarajucim zaštitama i procesorom Elivel 974 plus ili odg. _____*	
5	Komponente u komandnom ormaru sklopke Končar ili odg. i osiguraci Eti ili odg.	
6	Punjenje sistema freonom Global F 404 A 10.6kg	
Minusna hladnjaca (-15 do -18 C°)		
7	Defektaža rashladnih komponenti	
8	Ispiranje gasne instalacije freonom R 11 ili R 141b	
9	Zamena ventilske ploče u kompresoru DORIN K300CS	

10	Zamena sintetičkog ulja SL 32 2 litre	
11	Zamena filtera Kastel 164	
12	Zamena elektromagnetnog filtera Kastel	
13	Zamena termoeksplzivnog ventila Danfoss TES 2	
14	Zamena risiver boce Favor od minimum 8 litara	
15	Zamena grejača vrata 350w 7.5m	
16	Izrada komandnog ormara sa odgovarajucim zaštitama i procesorom Elivel974 plus ili odg. _____ *	
17	Punjenje sistema freonom Global F 404 A 10.6kg	
Ukupna vrednost u dinarima bez PDV:		
Ukupna vrednost u dinarima sa PDV:		

Za partiju 2 – Remont i održavanje hladnjače u Dubovcu

Vrednost remonta i održavanje hladnjače u Dubovcu je utvrđena na osnovu opisa i cena prema sledećoj specifikaciji:

Red. br.	Opis	Cena u dinarima bez PDV
1	Demontažu rashladne opreme u komori	
2	Demontaža panelne konstrukcije	
3	Nabavka i montaža termoizolacionih poliuretanskih panela TeraSteel (Srbija) ili odgovarajući * _____, debljine 150 mm, dimenzije komore su: 4.7 x 2.9 x 3 m, ukupne površine 87 m2 (pod, zid, plafon)	
4	Nabavka i ugradnja lajsni Mario Lombardini (Italija) ili odgovarajuće* _____ (unutrašnja opšivnka po HACCP standardu: sanitarne lajsne i uglovi predviđeni su za plafon i vertikale (aluminijumski nosač i sanitarni PVC profil), kao i dekompresionog ventila.	
5	Postavljanje podnih slojeva preko panela (vodootporni šper – blažujka, dimenzije table: 1.22 x 2.44 m, potrebno je 5 tabli i aluminijumskog rebrastog lima 2/3, dimenzije table: 1 x 2 m, potrebno je 7 tabli).	
6	Montaža zaokretnih hladioničkih vrata Polistamp (Italija) BT95 ili odgovarajuća * _____ dimenzija 1000 mm x 2700 mm , cpr 150	
7	Postavljanje agregatske jedinice na predviđeno mesto i isparivačke jedinice u komori, povezivanje cevnih i elektroinstalacija u celinu (montažni materijal: kvalitetne bakarne cevi, termoprekidna cevna izolacija, sitni potrošni materijal, ulje Total SI32)	
Nabavka i ugradnja rashladne opreme sa probom na pritisak i puštanjem u rad.		
8	Kondenzacijska jedinica: Copeland ZXLE-040E ili odg. * _____ Kompresor 4,86 kw rashladni kapacitet – Copeland ZXI14KCE-TFD scroll sa grejačem ili odg. * _____.	

	<p>T isparenja: -30 C, T ambijentalna: +32</p> <ul style="list-style-type: none"> - kondenzator sa ventilatorom - resiver boca - rotalok ventili - odvajač tečnosti - odvajač ulja i uljni vod - pothlađivač - tečni vod (filter sušač, indikator protoka i zaustavni ventil) - presostati - oklopljeno i zvučno izolovano kućište - elektroorman 	
9	<p>Postavljanje isparivačke jedinice u komori. Isparivač ProFroid CAB 4247 EV ili odgovarajući * _____, rashladne snage 6,6 kw –30 C T= 7K, protok vazduha: 6914 m3/h površina: 20 m2, broj ventilatora: 2 kom, prečnik ventilatora: 400 mm, domet: 34m, interna zapremina: 6.2 dm3, otapanje: 3.7 kw 5.4 A, dimenzije (ŠxDxV): 1558 x 633 x 644 mm.</p> <p>Priključna grupa uz isparivač:</p> <ul style="list-style-type: none"> - magnetni ventil - termoekspanzioni ventil - grejač odvoda kondenzata - kontroler za merenje i kontrolisanje temperature Dixell XLR 170 ili odgovarajući* 	
10	Freon sa punjenjem rahladnog sistema R404A (2 boce od 10,9 kg/boci)	
11	Nabavka i ugradnja rasvete u komori - led fluo cev 2x18kW, zaštita IP65	
Ukupna vrednost u dinarima bez PDV:		
Ukupna vrednost u dinarima sa PDV:		

Ukupna ugovorena vrednost iznosi _____ dinara bez PDV, odnosno _____ dinara sa PDV.

Cene su fiksne i obuhvataju sve troškove za rad, materijal, transport, alat, režijske troškove, amortizaciju, zaštitu na radu radnika, čuvanje i obezbedjenje gradilišta, opreme, prolaznika, saobraćaja i dr. objekata, ispitivanje i atestiranje upotrebljenih materijala i izvedenih radova i instalacija, obaveze koje predstavljaju javni prihod i predviđenu dobit izvodjača.

U ukupnu vrednost ulaze i neće se posebno obračunavati svi pripremni radovi, završni radovi, kao i drugi prateći radovi i troškovi potrebni za kvalitetnu organizaciju i izvodjenje radova.

Član 4.

Nepredviđeni radovi nastali bez krivice Izvodjača ugovaraće se samo uz saglasnost Naručioca i uz pismenu potvrdu Nadzornog organa da se objektivno radi o nepredviđenim radovima u maksimalnom iznosu do 5% ugovorene vrednosti. Izvodjač se obavezuje da za sve nepredviđene radove Naručiocu dostavi analizu cena uskladjenu sa prosečnim cenama na tržištu za tu vrstu radova u roku od 3 dana.

Član 5.

Po završetku montaže Izvođač je u obavezi da proveri rashladni sistem da li je sve dobro zavareno, napuni freonom, izvrši probu na pritisak i pusti u rad minusnu rashladnu komoru. Kada se sistem urežimi biće potpisan primopredajni zapisnik između ovlašćenih predstavnika naručioca i izvođača.

Naručilac je obavezan da izvrši plaćanje usluge iz člana 2. virmanski sa rokom plaćanja od ___ dana od dana završetka usluge, potpisivanja primopredajnog zapisnika i ispostavljanja uredne fakture.

Izvođač je obavezan da za izvršenu uslugu ispostavi Kupcu fakturu u skladu sa važećim propisima, u roku od 3 dana od dana završetka usluge i potpisivanja primopredajnog zapisnika.

Član 7.

Nakon zapisnički izvršene primopredaje usluge, overene od strane Nadzornog organa Naručioca, izvršiće se konačni obračun koji sadrži:

- vrednost izvedene usluge prema ugovorenim cenama,
- iznos cene koju naručilac zadržava za otklanjanje nedostataka,
- podatak o prekoračenju ugovorenog i odobrenog roka,
- podatak o zahtevima za isplatom ugovorne kazne i naknade štete,
- vrednost nepredvidjenih i naknadnih radova.

Član 8.

Naručilac može osporiti iznos iskazan u ispostavljenoj fakturi u pogledu količine, vrste i kvaliteta izvedene usluge. Reklamacije na izvedenu uslugu odlažu plaćanje do njihovog otklona. O razlozima osporavanja naručilac je dužan da u pisanoj formi obavesti izvodjača u roku od 5 dana od dana prijema fakture čiji je sadržaj osporen. Ukoliko u tom roku ne obavesti izvodjača o svojim primedbama smatraće se da nema primedbi.

Član 9.

Rok za završetak ugovorene usluge je ___ dana od dana zaključenja ugovora i uvođenja izvodjača u posao.

Član 10.

Materijal i oprema koji se upotrebljavaju za vršenje usluge moraju odgovarati tehničkoj dokumentaciji i tehničkim normativima, kao i utvrđenim standardima, za čiji kvalitet izvodjač snosi odgovornost.

Izvodjač je dužan da na zahtev naručioca podnese ateste o kvalitetu materijala i opreme, a po potrebi i da ispita kvalitet materijala kod ovlašćene stručne organizacije.

Član 11.

Izvodjač je dužan da formira gradilište tako da obezbedi maksimalnu zaštitu objekata, skladišnog materijala, ljudstva, kao i zaštitu okoline, saglasno propisima, kao i da preduzme sve zakonske i druge

mere sigurnosti u pogledu sprečavanja štete po treća lica, susedne objekte i okolinu, radi zaštite od fizičkog otudjenja, oštećenja, požara, hemijskog uticaja i sl.

Izvodjač snosi rizik slučajne propasti, nestanka i oštećenja opreme, alata, materijala, radova ili objekata na kojima se izvode radovi do izvršene primopredaje.

Član 12.

Ako izvodjač, svojom krivicom ne izvrši ugovorenu uslugu u roku iz čl. 9. ovog ugovora, dužan je da plati naručiocu ugovornu kaznu u visini od 0,3% ugovorene vrednosti radova, za svaki dan kašnjenja. Iznos ovako određene ugovorne kazne ne može preći iznos od 5% ugovorene vrednosti, što ne uskraćuje pravo naručioca na naknadu štete.

Član 13.

Garantni rok za izvršenu uslugu i ugrađenu opemu iznosi ___ godine od dana završetka usluge i potpisivanja zapisnika o primopredaji usluge.

Izvodjač je dužan da u garantnom roku, u najkraćem primerenom roku, o svom trošku otkloni sve nedostatke koji su posledica nesolidnog izvodjenja ili loše ugrađenog materijala i opreme, a koji se utvrde prilikom primopredaje ugovorene usluge i pokažu u toku garantnog roka, osim nedostataka nastalih usled nepravilnog korišćenja od strane Naručioca.

Ako izvodjač ne postupi na način predviđen u st. 2 ovog člana naručilac će iste otkloniti na teret izvodjača.

Član 14.

Okolnosti nezavisne od volje ugovornih strana, koje ni pažljiva strana ne bi mogla izbeći, niti bi mogla otkloniti posledice takvih okolnosti, smatraće se kao slučajevi koji oslobađaju od odgovornosti, ako nastupe nakon zaključenja ugovora i sprečavaju njegovo potpuno ili delimično izvršenje (viša sila).

Nastupanje više sile oslobađa od odgovornosti ugovorne strane za kašnjenje u izvršenju ugovorenih obaveza. O datumu nastupanja, trajanju i datumu prestanka više sile, ugovorene strane su obavezne, da jedna drugu obaveste pismenim putem u roku od 24 časa .

Kao slučajevi više sile smatraju se prirodne katastrofe, požar, poplava, eksplozija, saobraćajne nesreće, odluke organa vlasti donete u ratnom ili vanrednom stanju i drugi slučajevi koji su zakonom predviđeni kao viša sila.

Nastupanje okolnosti iz prethodnog člana produžiće rok za izvršenje ugovornih obaveza za vreme koje po svom trajanju odgovara višoj sili. Ako se trajanje više sile produži nakon ugovorenog roka, svaka strana ima pravo da raskine ugovor, bez obaveze plaćanja naknade štete drugoj strani

Član 15.

Izvođač obezbeđuje ispunjenje svojih ugovornih obaveza iz ovog ugovora sredstvom finansijskog obezbeđenja - registrovana blanko solo menica, overena potpisom i pečatom uz menično pismo, popunjeno i overeno, u iznosu od 10% ugovorene vrednosti usluge iz člana 3.

Član 16.

Ugovorna strana nezadovoljna ispunjenjem ugovornih obaveza druge ugovorne strane može zahtevati raskid ugovora, pod uslovom da je svoje ugovorne obaveze u potpunosti i blagovremeno izvršila.

Raskid ugovora se zahteva pisanim putem, sa raskidnim rokom od 30 dana.

Član 17.

Na sve što nije regulisano ovim Ugovorom će se primenjivati Odredbe Zakona o obligacionim odnosima. Eventualne sporove iz ovog ugovora ugovorne strane će rešavati sporazumno, a ukoliko se u tome ne uspe ugovara se nadležnost Privrednog suda u Pančevu.

Član 18.

Ugovorne strane su dužne da se međusobno blagovremeno obaveštavaju o činjenicama čije je nastupanje od uticaja na ispunjenje ugovora, kao što su smetnje u ispunjenje ugovora, promena okolnosti i sl. Obaveštavanje će se vršiti pismenim putem.

Član 19.

Ugovor stupa na snagu danom potpisivanja od strane ovlašćenih lica ugovornih strana.

Član 20.

Ovaj Ugovor sačinjen je u 6 (šest) istovetnih primeraka, od kojih svakoj naručiocu pripada 4 (četirii) primerka, a izvođaču 2 (dva) primerka.

IZVOĐAČ

NARUČILAC

JP "Vojvodinašume" Petrovaradin
ŠG "Banat" Pančevo

Željko Sušec, mast.ek.

IV U ostalom delu konkursna dokumentacija 01-98/3 od 16.01.2018. god, za javnu nabavku usluge - **Servisiranje uređaja sa sistemom za hlađenje 2017. godine** po partijama, pokrenutom Odlukom zastupnika ogranka JP br.01-98 od 20.12.2017. godine, po pozivu za podnošenje ponuda broj 33/17, **se ne menja.**

V Kako su ove izmene i dopune konkursne dokumentacije izvršene u roku kraćem od 8 (osam) dana pre isteka roka za podnošenje ponuda, rok za podnošenje ponuda se produžava do **31.01.2018. godine.**

PREDSEDNIK KOMISIJE

Jadranka Vujić, dipl.inž.šum.

Dostaviti:

- na Portalu javnih nabavki;
- na Internet stranici Naručioca;
- Sektoru za finansije, komerc.poslove i marketing;
- Arhivi JP;