

Delovodni broj: 169/3-O

Datum: 22.05.2020. godine

Na osnovu člana 63. st. 3. Zakona o javnim nabavkama, a po Zahtevu za dodatnim informacijama ili pojašnjenjima konkursne dokumentacije JN – Molerski i farbarski radovi za ŠG Novi Sad, zavedenim pod brojem 169/3-1P i 169/3-2P dostavljenog od strane zainteresovanih lica, kojim traže dodatna pojašnjenja u vezi sa pripremanjem ponude po pozivu broj 40, objavljenom na Portalu javnih nabavki i inernet stranici JP "Vojvodinašume" dana 20.05.2020. godine, za javnu nabavku usluga: Molerski i farbarski radovi za ŠG Novi Sad za 2020. god. javna nabavka male vrednosti, daju se

**I dodatne informacije i pojašnjenja
u vezi sa pripremanjem ponude za javnu nabavku**

Zahtevom za dodatnim informacijama ili pojašnjenjima konkursne dokumentacije jn. Molerski i farbarski radovi, zavedenim pod brojem 169/3-1P i 169/3-2P postavljena su pitanja, dostavljena od strane zainteresovanih lica. (S obzirom da seoba zahteva sa pitanjima odnose na iste nejasnoće, odgovaramo istovremeno na oba zahteva):

PITANJA:

PARTIJA 1 – krecenje fasade MOSORIN Titel – Ne vidi se jasno da li su ovo 2 vrste fasade sa istom kvadraturom ili jedna fasada sa 2 faze izrade gde bi u prvoj bilo stiropor a u drugoj lepak i mrežica jer se spominje završni premaz u obe. Pitanje : Da li je ovo jedna pozicija sa 2 faze rada ili 2 kompletne pozicije koje obuhvataju svaka svoje vrste radova ? Da li je završna obrada potrebna na obe pozicije ?

1. Nabavka i ugradnja stiropora d=10 cm 17 gr sa završnim slojem kratz 1,5 mm granulacije m² 198,62
2. Lepljenje i tiplovanje stiropora plastičnim tiplama
Postavljanje PVC mrežice sa premazom u dva sloja
Završni sloj bavalitom JUB u zelenoj boji, m² 198,62

PARTIJA 3 – Zgrada rasadnik Ratno osrtvo KAC

1. Pozicija stemanja ne pokazuje detalje oko debljine sloja, visine i vrste materijala, obijanje maltera ne vidi se debljina sloja i visina, dato je samo krecenje fasade ali ne znamo koji tip, silikatna, akril ili i da li je potrebno pre krecenja izgletovati fasadu i izvršiti neke popravke ? Ako mozemo da izadjemo i vidimo bilo bi dobro
1. Štemanje cokle m 80
2. Obijanje maltera m2 100
3. Malterisanje fasade frakcijom na delu gde je malter obijen m2 100
4. Finiširanje malterom od sitnog peska m2 -100
5. Krečenje u boji koju odredi naručioc m2 -250

2. Pitanje vezano za Partiju 3 Zidarsko molerski radovi

U stavci 4 se traži cena za finiširanje malterom od sitnog peska, a u stavci 5 je navedeno krecenje. Da li je potrebno gletovanje malterisanih površina i ako jeste, potrebno je da to navedete u Konkursnoj dokumentaciji.

PARTIJA 4 - Krecenje poslovnog prostora u SU Titel - Pise lepljenje falcovanog stiropora ali ne znamo ni tip ni velicinu samo je dato po m2 ?? Dalje su date lajanse bez Tipa i po m2 ? Obicno idu po m1 ?

3. Lepljenje ukrasnog falcovanog stiropora debljine 1cm m2 115,55

4. Nabavka i ugradnja stiropor lajsni m2 133,60

PARTIJA 5 – Postavljanje izolacije i krecenje fasade u SU Titel upravna zgrada – isto kao i u prvoj stavci dati su oprecni opisi ali su sada i drugacije kvadrature sto implicira 2 vrste fasade i nejasno je ..

1. Nabavka i ugradnja stiropora d=10 cm 17 gr sa završnim slojem kratz 1,5 mm granulacije m2 438,18
2. Lepljenje i tiplovanje stiropora plastičnim tiplama
Postavljanje PVC mrežice sa premazom u dva sloja
Završni sloj bavalitom JUB u zelenoj boji. m2 550,18

Takodje nigde nije navedena upotreba skele pa je jedno od pitanja da li da uracunamo cenu skele u ove pozicije ili se eventualno moze dodati kao stavka u predmeru ?

Molimo vas da nam odgovorite na pitanja i da eventualno zakazemo izlazak na teren u Ponedjeljak da bismo se na licu mesta uverili u postojece stanje ?

ODGOVORI:

1. PARTIJA 1

Jedna ista fasada sa 198.62 m2 na kojoj treba uraditi

1. Lepljenje stiropora
2. Tiplovanje
3. Postavljanje PVC mrežice sa premazom u dva sloja
4. Završni sloj bavalit

2. PARTIJA 3

1. Cokla koju je potrebno oštemati debela je oko 5 cm, gradjena od cigle I maltera. Visina cokle je oko 50 cm.

Što se tiče štemanja maltera on je debeo od 2-3 cm, maksimalne visine koja se obija oko 150 cm.

Fasadu je potrebno obojiti akrilnom bojom, bez gletovanja.

Možete izvršiti obilazak lokacije u ponedjeljak 25.05.2020. na adresi Stari Kacki put bb.

2. Nije potrebno gletovanje malterisanih površina

3. PARTIJA 4

1. Stiropor je namenjen za lepljenje na plafon
2. Lajsne su ugaone i metar dužni je u pitanju

4. PARTIJA 5

Radi se o jednoj fasadi u količini 438,18 m² gde je potrebno izvršiti radove

1. Lepljenje stiropora
2. Tiplovanje
3. Postavljanje PVC mrežice sa premazom u dva sloja
4. Završni sloj bavalit

Nabavka i postavljanje skele prema važećim propisima 550,18 m²

DOSTAVITI:

- Portal javnih nabavki
- Internet stranica Naručioca i
- Arhiva

Predsednik komisije
Branislav Blažević, dipl.inž.šum.
