



JP „VOJVODINAŠUME“ PETROVARADIN
Ogranak preduzeća ŠG“Sremska Mitrovica“Sr.Mitrovica

Parobrodska 2

tel/fax: +381 022/612-949 ;

PIB: 101636567; MAT.BR.: 08762198; EPPDV:132716493

Delovodni broj: 07- 303/1

Datum: 27.10.2021.g

Poziv za podnošenje ponuda za nabavku radova “Postavka sistema za prečišćavanje pijaće vode 2021.”

U skladu sa sopstvenim potrebama i sa Planom JN za 2021.g Šumsko Gazdinstvo “ Sremska Mitrovica” upućuje svim potencijalnim Ponuđačima Poziv za podnošenje ponuda za nabavku “ Postavka sistema za prečišćavanje pijeće vode 2021.g.” prema dole navedenoj specifikaciji radova.

Nabavka je planirana u Planu javnih nabavki za 2021. god. JP “Vojvodinašume” Petrovaradin, stavka br. 3.16. Postavka sistema za prečišćavanje pijeće vode.

OPŠTI PODACI O PONUĐAČU:

- 1.Poslovno ime Ponuđača _____
2. Adresa sedišta Ponuđača _____
3. Telefon _____
4. Ovlašteno lice _____
5. Elektronska adresa _____
- 6.Tekući račun Ponuđača i banka _____
7. Matični broj Ponuđača _____
8. Poreski broj Ponuđača _____

Pozivamo Vas da nam dostavite ponudu prema dole navedenoj specifikaciji radova:

| red broj | Naziv radova | jed mere | Količina | Ponuđena jedinična cena (bez PDV-a) | Ponuđena jedinična cena (sa PDV-om) | Ukupna vrednost (din, bez PDV-a) | Ukupna vrednost (din, sa PDV-om) |
|----------|---|----------|----------|-------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7=4*5 | 8=4*6 |
| 1 | Postavka sistema za prečišćavanje pijeće vode | Kom | 1 | | | | |

SPECIFIKACIJA I OPIS ZA ZAHTEVANE RADOVE:

Nabavka i instalacija sistema za prečišćavanje vode za piće za potrebe Lovačke kuće "Karkuša"

Nabavka i instalacija sistema za prečišćavanje vode za piće za potrebe Lovačke kuće "Karkuša" obuhvata nabavku sistema i opreme kao i uslugu instalacije sa svim potrebnim elementima tako da čitav sistem funkcioniše i obuhvata sledeće:

- Montažu Mehaničkog filtera za uklanjanje mehaničkih nečistoća i zamućenja (AQF 1865 HF ili odgovarajući).
- Montažu Duplex filtera, uklanjanje gvožđa, mangana, amonijaka, tvrdoće i organike (AQF 1465 ili odgovarajući)
- Ugradnju upravljačkog razvodnog ormana sa frekventnim regulatorom (4kW FR, naponski elementi, transmitter pritiska.)
- Instalaciju sistema kontinualne dezinfekcije (Grundfos (ili odgovarajući) dozirni set, DDE-P, Impulsni vodomer WM1, Panel dozirne pumpe ili ekviv.)
- Postavljanje ekspanzione posude 150 litara.
- Nabavka i montaža svog ostalog potrebnog montažnog materija i ventila

Puštanje u rad, dokazivanje parametara i obuka

Ponudač je dužan da svu opremu i sisteme za prečišćavanje vode instalira na lokaciji Naručioca, poveže je pusti u rad sa dokazivanjem parametara rada (prema specifikaciji proizvođača i zahtevima korisnika) i izvrši obuku korisnika za korišćenje, čišćenje i održavanje opreme i sistema.

Ostalo:

Rok izvođenja radova:

60 dana od dana uvođenja izvođača radova u posao.

Mesto izvođenja radova:

Mesto montaže je pomoćni objekat iza zgrade, u lovačkoj kući "Karkuša"- ul. Karkuša 4, Platičevo.

Ponuđač je dužan da obezbedi unošenje opreme u postojeći prostor sa montažom.

Rok važenja ponude: 60 dana.

CENA I USLOVI PLAĆANJA

Ukupna vrednost ponude _____ din bez PDV-a.

Kriterijum za dodelu ugovora: ekonomski najpovoljnija ponuda, koja se određuje na osnovu cene.

Rok plaćanja: ___ dana, (najmanje 30, a najviše 45 dana) od datuma fakturisanja.

Garantni rok: ____ meseci (najmanje 12)

Obavezno navesti ukoliko Ponuđač nije u sistemu PDV-a.

Kontakt telefon za informacije: Marko Stević 022 600 500

Potpisane ponude (popunjen ovaj obrazac) poslati na e-mail zeljko.rukavina@sgsmitrovica.rs najkasnije do 05.11 .2021. god do 8 h

Željko Rukavina

Samostalni referent za komercijalne poslove

JP "Vojvodinašume" Petrovaradin, Šumsko gazdinstvo "Sremska Mitrovica"

Sremska Mitrovica